

## 国网江苏省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2019-6

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	艾博白云电气技术(扬州)有限公司	抽检不合格：2019/3/26抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅲ级，2次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第1批，Ⅱ级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
2	安徽安耐特电气有限公司	抽检不合格：2019/3/6抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
3	安吉兴华电力管道股份有限公司	抽检不合格：2018/8/20抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于Ⅰ级问题。六个月内累计出现3次Ⅰ级、1次Ⅲ级质量问题，前次Ⅰ级问题报告出具时间为2018年5月29日（2018年第7批）、2018年8月20日（第9批）、Ⅲ级问题报告出具时间为2018年7月6日（2018年第8批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
4	安吉中电网络工程有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/9/28产品内径、壁厚、环刚度、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
5	奥顿电气有限公司	抽检不合格：2019/5/5抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
6	保定市龙跃电力器材制造有限公司	抽检不合格：2019/3/26抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
7	保定意源达电力设备制造有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV变压器2019/5/20产品温升极限验证试验、布线、操作性能和功能不合格，已于2019/7/11-2019/9/10暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
8	北京德威伯特科技有限公司	抽检不合格：2019/7/16抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品金属材料材质检测不合格试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
9	北京德威伯特科技有限公司	抽检不合格：2019/4/12抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第3批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
10	北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	抽检不合格：2019/6/26抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品，属于Ⅲ级问题。六个月累计出现2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第1批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
11	北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	抽检不合格：2019/3/28抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
12	北京合纵科技股份有限公司	抽检不合格：2019/2/21抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅲ级问题。	2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
13	北京华电美仪电气科技有限公司	抽检不合格：2018/9/20抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月内累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年5月8日（2018年第7批）。	2019年1月30日-2019年7月29日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
14	北京华电瑞通电力工程技术有限公司	抽检不合格：2019/7/12抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品，属于Ⅱ级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	低压开关柜
15	北京科锐配电自动化股份有限公司	抽检不合格：2019/3/8抽检中，供江苏公司的环网柜产品，属于Ⅱ级问题。复检不合格六个月内累计一次Ⅱ级一次Ⅲ级质量问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
16	常熟市常建集团有限公司	抽检不合格：2019/7/25抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品公称内径、公称壁厚、密度、环刚度、落锤冲击、冲击高度不合格试验项目不合格Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题前次Ⅱ级问题为2019年第3批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件

17	常州欧宝电气设备有限公司	抽检不合格：2018/8/20抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于III级问题。六个月内累计出现4次III级、1次II级问题，前次III级问题报告出具时间2018年3月27日（2018年第4批）、2018年7月23日（2018年第7批）、2018年8月7日（2018年第8批），II级问题报告出具时间2018年8月15日（2018年第9批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
18	常州市光辉变压器制造有限公司	抽检不合格：2018/8/9抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月内累计出现4次II级问题，前次II级问题报告出具时间2018年4月23日（2018年第5批）、2018年4月25日（2018年第6批）、2018年7月30日（2018年第8批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
19	常州市新东方电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2017/7/7产品机械寿命试验不合格，已于2017/10/30-2017/12/29暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年10月30日-2017年12月29日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV导地线
20	大江控股集团电力科技有限公司	抽检不合格：2019/4/19抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	低压开关柜
21	德勒科技有限公司	抽检不合格：2019/7/23抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品箱体厚度不合格试验项目不合格III级。六个月累计出现2次II级问题、2次III级问题，前次II级问题为2019年第2批、2019年第4批、前次III级问题2019年第5批。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
22	登高电气有限公司	抽检不合格：2019/4/6抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
23	飞洲集团有限公司	抽检不合格：2019/6/28抽检中，供江苏公司的电力电缆产品电缆金属铠装-包带间隙与金属带宽度之比（%）不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
24	福建和盛塑业有限公司	抽检不合格：2018/8/27抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于I级问题。六个月内累计出现1次I级、3次III级质量问题，前次III级问题报告出具时间为2018年4月28日（2018年第6批）、2018年7月23日（2018年第7批）、2018年8月7日（2018年第8批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
25	福州天宇电气股份有限公司	抽检不合格：2018/8/10抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月内累计出现4次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年3月16日（2018年第4批）、2018年7月23日（复检）、2018年7月23日（复检）。	2018年10月26日-2019年10月25日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
26	广西南宝特电气制造有限公司	抽检不合格：2019/4/26抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
27	贵州长征电力设备有限公司	抽检不合格：2019/4/15抽检中，供江苏公司的环网箱产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
28	国能子金电缆南通有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2017年2月产品导体电阻项目不合格、金属铠装项目不合格，已于2017/5/28-2017/9/27暂停相应物资品类中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年5月28日-2017年9月27日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导地线
29	海南金盘智能科技股份有限公司	抽检不合格：2019/8/2抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品箱体材料材质不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
30	海南金盘智能科技股份有限公司	抽检不合格：2019/8/2抽检中，供江苏公司的JP柜产品柜体厚度、柜体材质项目不合格，布线、操作性能和功能不合格，试验项目不合格III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第3批、前次III级问题为2019年第4批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
31	海盐变压器有限公司	抽检不合格：2019/7/8抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第4批、前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变

32	杭州得诚电力科技股份有限公司	抽检不合格：2019/1/24抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
33	杭州电缆股份有限公司	抽检不合格：2019年7月；2019年5月抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品导体直流电阻检测不合格绝缘收缩试验项目不合格III级；III级。六个月累计出现2次III级问题，本次为5月III级问题、7月III级问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
34	杭州浩飞管业有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/7/23产品温升极限验证试验、布线、操作功能和性能不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
35	杭州华新电力线缆有限公司	抽检不合格：2019/5/31抽检中，供江苏公司的电力电缆产品，属于III级问题。	2019年9月10日-2019年11月9日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
36	杭州介通电缆保护管有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/10/10产品局部放电试验不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
37	杭州金泰塑业有限公司	抽检不合格：2018/8/20抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于III级问题。六个月内累计出现1次I级、1次II级、3次III级问题，前次I级问题报告出具时间2018年4月16日（2018年第5批）、I级问题报告出具时间2018年7月20日（2018年第8批）、III级问题报告出具时间2018年7月23日（2018年第7批）、2018年8月15日（2018年第9批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
38	杭州铭通电气有限公司	抽检不合格：2019/6/5抽检中，供江苏公司的JP柜产品柜体厚度、柜体材质不合格试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
39	杭州普安科技有限公司	抽检不合格：2019/6/25抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品，属于II级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
40	杭州普安科技有限公司	抽检不合格：2019/1/12抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
41	杭州世创电子技术股份有限公司	抽检不合格：2019/6/10抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
42	河北百思特电气有限公司	抽检不合格：2019/4/16抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
43	河北恒源线缆有限公司	抽检不合格：2018/6/25抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于II级问题。六个月累计出现3次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年4月8日（2018年第4批）、2018年3月19日（2018年第6批），III级问题报告出具时间为2018年3月23日（2018年第7批）、2018年6月25日（2018年第8批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
44	河北金江电气股份有限公司	抽检不合格：2019/9/9抽检中，供江苏公司的JP柜产品柜体尺寸，厚度不合格试验项目不合格III级。六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
45	河北燎源电讯器材有限公司	整改未完成：供江苏公司的钢绞线2018/3/19产品锌层质量不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
46	河北万庆电力器材科技有限公司	抽检不合格：2019/7/26抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第1批、前次II级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类

47	河北鑫环通变压器制造有限公司	抽检不合格：2019/5/28抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
48	河南昌泰电力设备有限公司	整改未完成：供江苏公司的钢管杆（桩）2017年3月产品尺寸项目不合格，已于2017/6/14-2017/8/13暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年6月14日-2017年8月13日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	110kV钢管杆（桩）
49	河南瑞尔电气股份有限公司	抽检不合格：2019年8月2019年9月抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品短路承受能力试验不合格试验项目不合格Ⅲ级；Ⅲ级。六个月累计出现1次Ⅱ级问题，2次Ⅲ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第3批，本次复检不合格累积2次Ⅲ级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
50	宏秀电气有限公司	处理时间顺延：2019/3/11抽检中，供江苏公司的柱上负荷开关产品，属于Ⅱ级问题。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月，处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存负荷开关
51	湖北楚天电气有限公司	诚信问题：2019/7/6发生招标联合资格预审项目中，擅自修改核实证明函件的不诚信行为。	2019年9月10日-2022年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
52	湖北致光科技有限公司	抽检不合格：2019/3/25抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅲ级问题，1次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
53	华仪电气股份有限公司	抽检不合格：2019/5/5抽检中，供江苏公司的环网柜产品，属于Ⅲ级问题。六个月累计出现2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
54	华仪电气股份有限公司	抽检不合格：2019/7/24抽检中，供江苏公司的柱上负荷开关产品雷电冲击电压试验和机械寿命试验不合格试验项目不合格Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第2批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存负荷开关
55	环宇集团(南京)有限公司	抽检不合格：2019年8月；2019年9月抽检中，供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品绝缘液试验不合格，短路承受能力试验不合格，绝缘液试验不合格，短路承受能力试验不合格试验项目不合格Ⅱ级，Ⅲ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题、2次Ⅲ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第3批、前次Ⅲ级问题2019年第5批，本次为8月Ⅱ级问题、9月Ⅱ级问题。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
56	惠达(苏州)管业科技有限公司	整改未完成：供江苏公司的复合材料管2018/7/23产品布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级不合格，已于2018/8/6-2018/10/5暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	复合材料管
57	霍立克电气有限公司	抽检不合格：2019/5/15抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品，属于Ⅱ级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
58	济宁市华运水泥制品有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
59	济宁市隆昌水泥制品有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
60	济宁市山水水泥制品有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
61	嘉祥县光明制杆有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
62	江苏安方电力科技有限公司	抽检不合格：2018/7/12抽检中，供江苏公司的低压电容器柜产品，属于Ⅱ级问题。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	低压电容器柜

63	江苏安方电力科技有限公司	抽检不合格：2019/4/11抽检中，供江苏公司的环网柜产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
64	江苏常峰电力科技股份有限公司	抽检不合格：2017/5/12抽检中，供江苏公司的变电站支架产品，属于Ⅲ级问题。	2018年3月28日-2018年5月27日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	变电站支架
65	江苏常峰电力科技股份有限公司	抽检不合格：2019/3/25抽检中，供江苏公司的铁附件产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存铁附件
66	江苏辰宇电气有限公司	抽检不合格：2019/4/13抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	低压开关柜
67	江苏辰宇电气有限公司	抽检不合格：2018/4/26抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2018年8月6日-2018年12月5日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
68	江苏诚威电力设备有限公司	抽检不合格：2018/9/5抽检中，供江苏公司的复合材料管产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年7月23日（第7批）。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	复合材料管
69	江苏诚威电力设备有限公司	抽检不合格：2019/6/28抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品导管材料性能不合格试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
70	江苏大地电缆有限公司	抽检不合格：2019/6/24抽检中，供江苏公司的低压电力电缆产品，属于Ⅲ级问题。六个月累计出现2次Ⅲ级问题前次Ⅲ级问题为2019年第1批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
71	江苏大全长江电器股份有限公司	抽检不合格：2019/4/24抽检中，供江苏公司的环网箱产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
72	江苏大烨智能电气股份有限公司	抽检不合格：2018/6/19抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现1次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题，前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月26日（第7批）。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
73	江苏电力装备有限公司	抽检不合格：2019/7/10抽检中，供江苏公司的钢管杆（桩）产品镀锌项目不合格试验项目不合格Ⅲ级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存钢管杆
74	江苏东峰电缆有限公司	抽检不合格：2019/4/26抽检中，供江苏公司的低压电力电缆产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
75	江苏东源电器集团股份有限公司	抽检不合格：2019年7月；2019年8月；2019年9月抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品箱体厚度不合格，柜体厚度不合格。箱体厚度项目不合格Ⅲ级，Ⅱ级，Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，1次Ⅲ级问题，本次为7月Ⅲ级问题、8月Ⅱ级问题、9月Ⅱ级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	低压开关柜
76	江苏海能电器有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆分支箱2018/9/21产品箱体厚度试验不合格，已于2019/3/7-2019/7/6暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
77	江苏恒捷电气有限公司	抽检不合格：2019/8/14抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于Ⅱ级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
78	江苏红峰电缆集团有限公司	抽检不合格：2019/3/1抽检中，供江苏公司的低压电力电缆产品导体电阻（20℃）项目不合格，绝缘收缩试验、导体电阻（20℃）、绝缘热延伸试验不合格，试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆

79	江苏宏安变压器有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV变压器2018/7/23产品短路承受能力试验后；绝缘液试验不合格；短路承受能力试验不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
80	江苏鸿光杆塔有限公司	抽检不合格：2019/7/10抽检中，供江苏公司的钢管杆（桩）产品镀锌层表面项目不合格试验项目不合格Ⅲ级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存钢管杆
81	江苏鸿翔电缆有限公司	抽检不合格：2018/9/3抽检中，供江苏公司的低压电力电缆产品，属于Ⅱ级问题。六个月内累计出现2次Ⅱ级、2次Ⅲ级问题，前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月23日（2018年第5批），Ⅲ级问题报告出具时间2018年4月3日（2018年第4批）、2018年5月9日（2018年第6批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
82	江苏华辰变压器股份有限公司	抽检不合格：2018/11/9抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现2次Ⅲ级、3次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年5月15日（2018年第6批）、2018年10月26日（2018年第11批），Ⅱ级问题报告出具时间2018年5月28日（2018年第7批）、2018年8月6日（2018年第9批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
83	江苏华电铁塔制造有限公司	整改未完成：供江苏公司的铁附件2018/7/20产品金属材料尺寸检测不合格，已于2018/9/3-2019/1/2暂停相应物资品类中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月。	配网设备协议库存铁附件
84	江苏华维电力科技有限公司	诚信问题：2019/4/9发生外施耐压试验（例行）、短路承受能力试验（特殊）不合格。不诚信行为。	2019年9月10日-2022年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
85	江苏华远电缆有限公司	抽检不合格：2018/9/11抽检中，供江苏公司的低压电力电缆产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现4次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月3日（第4批）、2018年5月30日（第7批）、2018年8月2日（2018年第8批），Ⅱ级问题报告出具时间2018年3月23日（第6批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
86	江苏惠俊电力设备有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
87	江苏慧祥盈泽电子科技有限公司	诚信问题：2019年2月发生短路承受能力试验不合格不诚信行为。	2019年4月24日-2021年4月23日在江苏公司招标中列入黑名单2年。	所有物资品类
88	江苏江阴华明电气设备有限公司	抽检不合格：2018/9/25抽检中，供江苏公司的柱上断路器产品，属于Ⅱ级问题。六个月内累计出现2次Ⅲ级、2次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年2月22日（2018年第2批）、2018年4月11日（2018年第4批）、Ⅱ级问题报告出具时间2018年6月1日（2018年第7批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
89	江苏金桥建材有限公司	抽检不合格：2019/9/20抽检中，供江苏公司的环形混凝土电杆产品力学性能、保护层厚度项目不合格试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存水泥杆
90	江苏金圣电缆有限公司	抽检不合格：2019/5/27抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导地线
91	江苏金威电力科技有限公司	抽检不合格：2019年7月；2019年9月抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品箱体尺寸厚度、材质项目不合格，“属材料尺寸检测；金属材料材质检测不合格”；箱体厚度试验项目不合格Ⅲ级；Ⅱ级。六个月累计出现1次Ⅱ级、2次Ⅲ级问题前次Ⅱ级问题为2019年第3批，本次为7月Ⅲ级问题、9月Ⅲ级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
92	江苏经纬电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2017年3月产品柜体材质试验不合格，已于2017/6/14-2017/8/13暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年6月14日-2017年8月13日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV导地线

93	江苏克里斯电力科技有限公司	抽检不合格：2019年6月；2019年7月；2019年8月抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品压扁试验项目不合格。尺寸（内径）、密度、环刚度、压扁试验和维卡软化温度项目不合格，压扁试验项目不合格。尺寸（壁厚）项目不合格，试验项目不合格Ⅱ级，Ⅲ级，Ⅱ级，Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，1次Ⅲ级问题，本次为6月Ⅱ级问题、7月Ⅲ级问题、8月Ⅱ级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
94	江苏克里斯电力科技有限公司	抽检不合格：2018/9/20抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2019年1月30日-2019年5月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
95	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	抽检不合格：2018/6/6抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅲ级问题。	2019年1月30日-2019年3月29日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
96	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	抽检不合格：2019/4/24抽检中，供江苏公司的低压电力电缆产品，属于Ⅲ级问题。六个月累计出现2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
97	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	抽检不合格：2019/1/14抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月，处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
98	江苏南瑞泰事达电气有限公司	抽检不合格：2019/3/7抽检中，供江苏公司的环网箱产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第3批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
99	江苏南瑞泰事达电气有限公司	抽检不合格：2019/3/16抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅲ级，2次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第1批，Ⅱ级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
100	江苏清川电器科技有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
101	江苏日龙塑料制品有限公司	抽检不合格：2018/9/14抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于Ⅰ级问题。六个月内累计出现1次Ⅰ级、1次Ⅱ级、2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年8月7日（2018年第8批）、2018年8月20日（2018年第10批），Ⅱ级问题报告出具时间2018年6月1日（2018年第7批）。	2018年12月24日-2019年12月23日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
102	江苏神一电气有限公司	抽检不合格：2019/3/26抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
103	江苏万阳电力科技有限公司	抽检不合格：2019/9/6抽检中，供江苏公司的JP柜产品电气间隙和爬电距离验证的检验结果不合格试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
104	江苏新金磊钢业有限公司	抽检不合格：2019/7/10抽检中，供江苏公司的钢管杆（桩）产品焊缝焊透项目不合格试验项目不合格Ⅲ级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存钢管杆
105	江苏新立达电缆有限公司	抽检不合格：2018/11/22抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现2次Ⅱ级、4次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年7月2日（2018年第8批）、2018年9月29日（2018年第10批）、2018年8月22日（2018年第11批），Ⅱ级问题报告出具时间2018年6月25日（2018年第8批）、2018年8月17日（2018年第9批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
106	江苏新山峰电缆有限公司	抽检不合格：2019/6/13抽检中，供江苏公司的电力电缆产品，属于Ⅲ级问题。	2019年9月10日-2019年11月9日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆

107	江苏新长峰线缆有限公司	整改未完成：2019/3/29抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅲ级，1次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第一批，处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
108	江苏新长峰线缆有限公司	抽检不合格：2019/5/15抽检中，供江苏公司的电力电缆产品，属于Ⅱ级问题。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
109	江苏盐开电气有限公司	抽检不合格：2019/7/30抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品金属材料尺寸项目不合格Ⅲ级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	低压开关柜
110	江苏盐开电气有限公司	抽检不合格：2019/4/10抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅲ级，2次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第二批，Ⅱ级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
111	江苏盐开电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的箱式变电站2016/5/11产品在省公司组织的抽检中发现一个样品温升试验不合格，已于2017/12/25-2018/2/24暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月25日-2018年2月24日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV箱变
112	江苏盐开电气有限公司	抽检不合格：2017-12-4抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅲ级问题。	2019年3月7日-2019年5月6日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
113	江苏扬开电力设备股份有限公司	抽检不合格：2019/6/26抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品金属材料材质不合格试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
114	江苏阳湖电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2019年1月产品因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的，已于2019/3/7-2019/5/6暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年5月6日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
115	江苏长远电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2018/6/21产品导体拉断力不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
116	江苏振光电力设备制造有限公司	抽检不合格：2019年6月。2019年8月抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品绝缘液试验不合格，短路承受能力试验不合格试验项目不合格Ⅱ级，Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，本次为6月Ⅱ级问题、8月Ⅱ级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
117	江苏镇德电力设备有限公司	抽检不合格：2019年8月2019年9月抽检中，供江苏公司的高压开关柜产品隔离开关触头镀银层厚度项目不合格，一次接线形式、相序、安全净距检查项目、箱体厚度、工频耐压试验不合格，试验项目不合格Ⅲ级，Ⅱ级。六个月累计出现1次Ⅲ级，1次Ⅱ级问题，本次为8月Ⅲ级问题、9月Ⅱ级问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV开关柜
118	江苏镇德电力设备有限公司	抽检不合格：2019/4/8抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
119	江苏中海管业发展有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
120	江苏中联电气电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的低压电力电缆2017年5月产品因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的，已于2017/8/21-2017/10/20暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年8月21日-2017年10月20日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆



121	江西德兰电气有限公司	抽检不合格：2019年7月23日；2019/8/8；2019/9/5；抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品“公称内径、压扁试验不合格”，公称壁厚、导管材料密度、压扁试验、维卡软化温度试验不合格，“密度、压扁试验、维卡软化温度不合格”，压扁项目不合格，试验项目不合格II级，II级，II级。六个月累计出现2次III级问题，3次II级问题，前次III级问题为2019年第四批、2019年第五批，本次为7月II级问题、8月II级问题、9月II级问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
122	江西红星瓷业有限公司	抽检不合格：2019/5/15抽检中，供江苏公司的线路柱式瓷绝缘子产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第三批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
123	江西明正变电设备有限公司	抽检不合格：2019/6/9抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第三批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
124	江西日新电瓷制造有限公司	抽检不合格：2019/4/19抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品，属于III级问题。	2019年9月10日-2019年11月9日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
125	江西省萍乡市伏特电瓷制造有限公司	抽检不合格：2019/7/11抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品镀层试验项目不合格试验项目不合格III级。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第四批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
126	江西省萍乡市华东出口电瓷有限公司	抽检不合格：2019/7/11抽检中，供江苏公司的装置性材料产品尺寸检查不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
127	江西亿晟电气有限责任公司	抽检不合格：2019/7/12抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第三批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
128	江西宇泰电气成套有限公司	抽检不合格：2018/7/5抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于III级问题。	2019年3月7日-2019年5月6日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
129	江西浙丰管业有限公司	抽检不合格：2018/9/12抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于III级问题。六个月内累计出现1次II级、3次III级问题，前次III级问题报告出具时间2018年4月28日（2018年第六批）、2018年7月23日（2018年第七批），II级问题报告出具时间2018年5月29日（2018年第八批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
130	江阴市博浩工程橡塑制品有限公司	抽检不合格：2019/7/25抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品导管尺寸、导管材料性能试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
131	荆门市智电控股有限公司	抽检不合格：2018/5/24抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月内累计出现2次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年5月8日（第7批）。	2018年9月3日-2019年3月2日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格6个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
132	莒南县美达电力实业有限公司	抽检不合格：2019/7/5抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于III级问题。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第一批、前次III级问题为2019年第三批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV导地线
133	俊郎电气有限公司	抽检不合格：2019/7/4抽检中，供江苏公司的柱上负荷开关产品机械特性测量试验不合格试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存负荷开关
134	可若瑞娜电气有限公司	抽检不合格：2018/6/25抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品，属于III级问题。	2019年9月10日-2019年11月9日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
135	醴陵市东方电瓷电器有限公司	抽检不合格：2019/5/29抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品，属于III级问题。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第三批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子

136	连云港石港高压电瓷有限公司	抽检不合格：2019/6/10；2019/5/5抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品镀层试验项目不合格试验项目不合格Ⅲ级，Ⅲ级。六个月累计出现2次Ⅲ级问题，本次为5月Ⅲ级问题、6月Ⅲ级问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
137	连云港市鼎鑫电力器材有限公司	抽检不合格：2018年9月14日抽检中，供江苏公司的复合材料管产品，属于Ⅱ级问题。	2018年12月24日-2019年4月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	复合材料管
138	辽宁华聘电气有限公司	抽检不合格：2019/9/18抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品柜体尺寸、厚度、材质检测试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	低压开关柜
139	鲁电集团有限公司	抽检不合格：2019/7/18抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现3次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第一批、2019年第二批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
140	南京博恒电力设备有限公司	抽检不合格：2019/8/16；2019/9/18抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品尺寸（壁厚）项目不合格，尺寸检查、密度测量、环度钢、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度试验项目不合格，试验项目不合格Ⅲ级，Ⅰ级。六个月累计出现1次Ⅰ级、1次Ⅲ级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
141	南京大全电气有限公司	抽检不合格：2018/12/7抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
142	南京大手笔电子科技有限公司	抽检不合格：2019/3/12抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
143	南京合纵电力设备有限公司	抽检不合格：2019/3/28抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
144	南京立业电力变压器有限公司	抽检不合格：2019/6/3抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现3次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第一批、2019年第三批。	2019年8月1日-2020年7月26日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
145	南京林峰电气科技有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/5/29产品内径、壁厚不合格，已于2018/9/3-2019/1/2暂停相应物资品类中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
146	南京乾鑫电器设备有限公司	抽检不合格：2019/4/10抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅱ级问题，1次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
147	南京温太源电力科技有限公司	诚信问题：2019/4/9发生供应商在招标采购、资质能力核实、合同履行等活动中提供虚假信息或证明文件的不诚信行为。	2019年6月19日-2022年6月18日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
148	南京新联电子股份有限公司	抽检不合格：2018/7/3抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现1次Ⅱ级问题、2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年6月8日（第8批），Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月26日（第7批）。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
149	南京亚力电气有限公司	抽检不合格：2019/6/25抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品，属于Ⅱ级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
150	南京亚力电气有限公司	抽检不合格：2018/8/24抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅲ级问题。	2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
151	南京宇奥源电线电缆有限公司	抽检不合格：2018/5/30抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现2次Ⅱ级问题和3次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年3月19日（第3批）、2018年4月9日（第4批），Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月16日（第5批）、2018年5月11日（第6批）。	2018年8月6日-2021年8月5日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类

152	南京源轩电力器材有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018年9月14日产品尺寸、维卡软化、密度项目不合格；尺寸项目不合格；尺寸、维卡软化、密度项目不合格，已于2018/12/24-2019/4/23暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年12月24日-2019年4月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
153	南京自强铁路车辆配件有限公司	整改未完成：供江苏公司的铁附件2018/9/14产品热镀锌层厚度试验、抗拉强度试验不合格，已于2018/12/18-2019/2/17暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年12月18日-2019年2月17日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存铁附件
154	南京自强铁路车辆配件有限公司	抽检不合格：2019/6/14抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现3次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批、2019年第4批、前次III级问题为2019年第一批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
155	南瑞智能配电技术有限公司	抽检不合格：2019/8/16抽检中，供江苏公司的环网柜产品柜体厚度不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
156	宁波功成电气有限公司	抽检不合格：2019/3/14抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
157	欧迪森电气有限公司	抽检不合格：2019/6/25抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品，属于III级问题。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第三批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
158	平高集团有限公司	整改未完成：供江苏公司的配电箱（JP柜）2018/11/5产品布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级不合格，已于2019/4/24-2019/6/23暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
159	平高集团智能电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV变压器2018/7/16产品短路承受能力试验不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
160	平高集团智能电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的配电箱（JP柜）2019/1/17产品成套设备的防护等级不合格；防护等级的验证不合格；防护等级的验证不合格；柜门厚度、防护等级项目不合格，已于2019/4/24-2019/6/23暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
161	萍乡华维电瓷科技股份有限公司	抽检不合格：2019/8/13抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品机电破坏负荷试验、工频火花电压试验、温度循环试验不合格试验项目不合格I级。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
162	萍乡市电瓷制造有限公司	抽检不合格：2019/5/23抽检中，供江苏公司的线路柱式瓷绝缘子产品，属于II级问题。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
163	萍乡市锦宏瓷业有限公司	抽检不合格：2019/4/9抽检中，供江苏公司的线路柱式瓷绝缘子产品，属于III级问题。六个月累计出现1次III级，2次II级问题，前次II级问题为2019年第二批，II级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
164	萍乡市新田电瓷制造有限公司	抽检不合格：2019/9/23抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品尺寸不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
165	萍乡市旭华电瓷电器制造有限公司	抽检不合格：2019/7/11抽检中，供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品尺寸检查项目不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
166	萍乡市中源瓷业有限公司	抽检不合格：2019/7/16抽检中，供江苏公司的装置性材料产品尺寸检查不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存瓷绝缘子
167	青岛宝竣电力管业有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/7/23产品尺寸不合格，已于2018/8/6-2018/10/5暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件

168	青岛华东电缆电器有限公司	抽检不合格：2019/9/14抽检中，供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品短路承受能力试验不合格试验项目不合格II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第2批、2019年第3批。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
169	衢州杭甬变压器有限公司	抽检不合格：2019/5/16抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
170	任丘市长江邮电器材有限公司	抽检不合格：2019/7/25抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品导管尺寸试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
171	日立钱电(杭州)变压器有限公司	抽检不合格：2019/5/16抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
172	三变科技股份有限公司	抽检不合格：2019/7/4抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
173	厦门ABB电器控制设备有限公司	抽检不合格：2019/7/30抽检中，供江苏公司的柱上负荷开关产品机械寿命试验不合格试验项目不合格II级。六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次III级问题为2019年第4批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存负荷开关
174	山东爱普电气设备有限公司	抽检不合格：2019/7/10抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
175	山东成武天润管业有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/7/23产品尺寸不合格，已于2018/8/6-2018/10/5暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
176	山东达驰驰翔电气有限公司	抽检不合格：2019/7/19抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
177	山东达驰高压开关有限公司	整改未完成：供江苏公司的柱上断路器2018/7/9产品机械寿命试验不合格，已于2018/9/3-2019/1/2暂停相应物资品类中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV断路器
178	山东电力设备有限公司	抽检不合格：2019/5/28抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。复检不合格六个月累计出2次II级问题。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
179	山东法力杆塔有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
180	山东汇能电气有限公司	抽检不合格：2019/6/1抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现4次II级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第二批、2019年第三批。	2019年8月1日-2021年7月31日在江苏公司招标中列入黑名单2年，	所有物资品类
181	山东建兴铁塔制造有限公司	抽检不合格：2019/9/18抽检中，供江苏公司的钢管杆（桩）产品焊接内部缺陷试验项目不合格III级。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第二批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存钢管杆
182	山东昆仑创奇科技有限公司	抽检不合格：2019/9/12抽检中，供江苏公司的电缆分支箱产品金属材料尺寸不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
183	山东龙瑞电力线路器材有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
184	山东鲁控电力设备有限公司	抽检不合格：2019/6/14抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第三批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
185	山东鲁能泰山铁塔有限公司	整改未完成：供江苏公司的钢管杆（桩）2019/4/4产品钢管杆纵向对接焊缝存在未焊透缺陷，已于2019/7/11-2019/9/10暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存钢管杆
186	山东泰开电工电器有限公司	抽检不合格：2019/4/8抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱

187	山东泰開箱變有限公司	抽檢不合格：2019/8/23；2019/9/17抽檢中，供江蘇公司的10kV變壓器產品短路承受力試驗不合格，短路承受力試驗後、雷電沖擊試驗不合格，試驗項目不合格III級，III級。六個月累計出現1次II級問題，2次III級問題，前次III級問題2019年第5批，本次為8月III級問題、9月III級問題。	2019年11月1日-2020年4月30日在江蘇公司標中暫停中標資格6個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV配變
188	山東泰開箱變有限公司	整改未完成：供江蘇公司的箱式變電站2018/9/7產品絕緣油試驗不合格，已於2019/4/24-2019/8/23暫停中標資格4個月。處理期滿供應商整改未完成，繼續暫停中標資格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江蘇公司標中暫停中標資格4個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV箱變
189	山東中州電纜有限公司	整改未完成：供江蘇公司的低壓電力電纜2017/7/21產品在省公司組織的抽檢中發現一個樣品收縮試驗—允許收縮率（%）不合格，已於2017/12/25-2018/2/24暫停相應物資品類中標資格2個月。處理期滿供應商整改未完成，繼續暫停中標資格。	2017年12月25日-2018年2月24日在江蘇公司標中暫停相應物資品類中標資格2個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV電纜
190	上海德瀾電氣集團有限公司	抽檢不合格：2019/3/19抽檢中，供江蘇公司的配電箱（JP櫃）產品，屬於II級問題。六個月累計出現1次II級問題，1次III級問題，前次III級問題為2019年第1批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江蘇公司標中暫停中標資格4個月。	配網設備協議庫存 綜合配電箱
191	上海飛晶電氣股份有限公司	抽檢不合格：2019/9/17抽檢中，供江蘇公司的10kV變壓器產品短路承受力試驗不合格試驗項目不合格III級。六個月累計出現1次II級問題，1次III級問題，前次II級問題為2019年第5批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江蘇公司標中暫停中標資格6個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV配變
192	上海海雄電氣成套設備有限公司	抽檢不合格：2019/8/9；2019/6/27抽檢中，供江蘇公司的電纜分支箱產品櫃體尺寸、厚度、材質檢測：櫃體厚度不符合要求試驗項目不合格III級，III級。六個月累計出現3次III級問題前次III級問題為2019年第3批，本次為6月III級問題、8月III級問題。	2019年11月1日-2020年4月30日在江蘇公司標中暫停中標資格6個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV電纜附件
193	上海敬道電氣有限公司	抽檢不合格：2019/5/13抽檢中，供江蘇公司的低壓開關櫃產品，屬於II級問題。	2019年7月11日-2019年11月10日在江蘇公司標中暫停中標資格4個月。	低壓開關櫃
194	上海敬道電氣有限公司	抽檢不合格：2019/4/8抽檢中，供江蘇公司的高壓開關櫃產品，屬於II級問題。	2019年7月11日-2019年11月10日在江蘇公司標中暫停中標資格4個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV開關櫃
195	上海聯眾電力科技有限公司	抽檢不合格：2019/7/4抽檢中，供江蘇公司的10kV變壓器產品，屬於II級問題。六個月累計出現2次II級問題，前次II級問題為2019年第2批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江蘇公司標中暫停中標資格6個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV配變
196	沈陽昊誠電氣有限公司	抽檢不合格：2019/6/18抽檢中，供江蘇公司的10kV變壓器產品，屬於III級問題。	2019年9月10日-2019年11月9日在江蘇公司標中暫停相應物資品類中標資格2個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV配變
197	水木源華電氣有限公司	抽檢不合格：2019/7/23抽檢中，供江蘇公司的柱上負荷開關產品機械特性不合格試驗項目不合格II級。	2019年11月1日-2020年2月29日在江蘇公司標中暫停中標資格4個月。	配網設備協議庫存 負荷開關
198	四川長河電器製造有限公司	抽檢不合格：2019/8/16抽檢中，供江蘇公司的交流盤形懸式瓷絕緣子產品結構高度、最小公稱爬電距離項目不合格III級。	2019年11月1日-2019年12月31日在江蘇公司標中暫停中標資格2個月。	配網設備協議庫存 瓷絕緣子
199	蘇變電氣股份有限公司	整改未完成：供江蘇公司的10kV變壓器2018/6/25產品絕緣液試驗、短路承受力試驗不合格，已於2018/9/3-2019/9/2列入黑名單1年。處理期滿供應商整改未完成，繼續暫停中標資格。	2018年9月3日-2019年9月2日在江蘇公司標中列入黑名單1年。	所有物資品類
200	蘇州頂地電氣成套有限公司	抽檢不合格：2019/1/16抽檢中，供江蘇公司的配電箱（JP櫃）產品，屬於II級問題。	2019年4月24日-2019年8月23日在江蘇公司標中暫停中標資格4個月處理期內無對應品類標，處理時間順延。	配網設備協議庫存 綜合配電箱
201	蘇州東源天利電器有限公司	抽檢不合格：2019/8/23抽檢中，供江蘇公司的10kV變壓器產品短路承受力試驗不合格試驗項目不合格III級。六個月累計出現2次II級問題，1次III級問題，前次II級問題為2019年第3批、2019年第4批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江蘇公司標中暫停中標資格6個月。	配網設備協議庫存 10（20）kV配變

202	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	抽检不合格：2018/5/17抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于III级问题。六个月内累计出现1次I级、1次III级问题，前次I级问题报告出具时间2018年5月8日（2018年第7批）。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
203	苏州工业园区隆盛电器成套设备制造有限公司	抽检不合格：2019/7/15抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于III级问题。六个月内累计出现3次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第二批、2019年第三批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
204	苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司	抽检不合格：2019/9/9抽检中，供江苏公司的JP柜产品箱体厚度不合格。试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
205	苏州国宇碳纤维科技有限公司	抽检不合格：2019/4/18抽检中，供江苏公司的柱上断路器产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV断路器
206	苏州国宇碳纤维科技有限公司	抽检不合格：2018/4/9抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月内累计出现1次I级、1次II级问题，前次I级问题报告出具时间为2018年5月8日（第7批）。	2018年9月3日-2019年3月2日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格6个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
207	苏州华能高分子材料有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/9/14产品内径、拉伸强度不合格；尺寸检查不合格，已于2019/3/7-2019/7/6暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
208	苏州建业塑胶有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/10/10产品公称壁厚、压扁试验、落锤冲击试验不合格；内径、壁厚、环刚度、压扁试验不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
209	苏州灵煜塑胶管业科技有限公司	抽检不合格：2019/8/6抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品维卡软化温度试验不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
210	苏州明旭科技有限公司	抽检不合格：2019/3/28抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
211	苏州欧亚特管业有限公司	抽检不合格：2019/7/16；2019/8/16；2019/9/18抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品公称内径、压扁试验项目不合格；尺寸、密度、压扁试验和维卡软化温度项目不合格；密度、压扁试验、维卡软化温度试验不合格III级，II级，II级。六个月内累计出现3次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第4批，本次为7月III级问题、8月II级问题、9月II级问题。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
212	苏州市华东电网电气有限公司	抽检不合格：2018/5/4抽检中，供江苏公司的箱式变电站产品，属于II级问题。六个月内累计出现5次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2017年12月18日（1批）、2018年2月9日（2批）、2018年3月1日（3批）、2018年4月18日（5批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
213	苏州市亚通塑业有限公司	诚信问题：2019/8/27，发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理不诚信问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
214	泰亿达电气有限公司	抽检不合格：2019年7月3日；2019/8/20抽检中，供江苏公司的JP柜产品柜体厚度不合格，柜体尺寸、厚度不合格，试验项目不合格II级，III级。六个月内累计出现1次II级问题，1次III级问题，本次为7月II级问题、8月III级问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
215	坦帕(福建)电气有限公司	抽检不合格：2019/4/29抽检中，供江苏公司的柱上断路器产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV断路器
216	特变电工衡阳变压器有限公司	抽检不合格：2019/7/12抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月内累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次III级问题为2019年第一批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变

217	天虹电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的金具2017年2月产品被6家地市公司投诉供货履约问题，已于2017/5/28-2017/9/27暂停相应物资品类中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年5月28日-2017年9月27日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格4个月。	配网设备协议库存金具
218	天津平高智能电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV变压器2018/11/2产品短路承受能力试验后不合格；短路承受能力试验后电压比测量和联结组标号检定、感应耐压试验、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
219	天津平高智能电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的箱式变电站2019/1/30产品验证预装式变电站绝缘水平的试验不合格，已于2019/6/19-2019/8/18暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年6月19日-2019年8月18日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV箱变
220	天舍电气科技有限公司	抽检不合格：2018/12/7抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
221	万沙电气有限公司	抽检不合格：2019/7/8抽检中，供江苏公司的二次设备产品金属材料尺寸不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存综合配电箱
222	无锡华力钢杆有限公司	抽检不合格：2019/7/10抽检中，供江苏公司的钢管杆（桩）产品三级焊缝焊透项目不合格试验项目不合格III级。六个月累计出现3次III级问题，前次III级问题为2019年第二批、2019年第三批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存钢管杆
223	无锡市宏力敏盛钢杆有限公司	抽检不合格：2019/7/10抽检中，供江苏公司的钢管杆（桩）产品焊缝焊透项目不合格试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存钢管杆
224	无锡市黄浦电线电缆有限公司	抽检不合格：2019/5/29抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于II级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
225	无锡市金正电缆有限公司	抽检不合格：2019/3/15抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第一批。	2019年6月19日-2019年12月18日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
226	无锡市金正电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的电力电缆2018/4/23产品金属铠装--金属带厚度、金属屏蔽--铜带最薄处厚度、导体电阻（20℃）不合格；金属铠装--金属带厚度、金属屏蔽--铜带最薄处厚度、导体电阻（20℃）不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
227	无锡市尚融电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2019/5/22产品无锡市尚融电缆有限公司中标东海供电公司1kV架空绝缘导线经市县公司多次催交一直不能供货且不配合约谈。已于2019/7/11-2019/9/10暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
228	无锡市尚融电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的电力电缆2018/5/31产品导体直流电阻；导体拉断力；绝缘热延伸试验不合格，已于2018/9/3-2019/3/2列入黑名单6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年3月2日在江苏公司招标中列入黑名单6个月。	所有物资品类
229	无锡市双龙特种电缆有限公司	抽检不合格：2019/5/24抽检中，供江苏公司的电力电缆产品，属于III级问题。	2019年9月10日-2019年11月9日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
230	无锡市新阳光电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2018/11/12产品样品导体直流电阻项不合格，已于2019/3/7-2019/7/6暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
231	无锡市益能电力电器有限公司	抽检不合格：2018/7/2抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月内累计出现1次III级、3次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年4月16日（第5批）、2018年4月26日（第6批），III级问题报告出具时间为2018年3月21日（第3批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类

232	无锡市长城电线电缆有限公司	抽检不合格：2019/4/29抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于III级问题。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
233	无锡市长城电线电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的电力电缆2018/9/18产品金属屏蔽—铜带间的平均搭盖率（不合格，已于2019/4/24-2019/6/23暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
234	无锡市兆亨线缆有限公司	抽检不合格：2018/6/19抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于II级问题。六个月内累计出现4次II级问题和1次III级问题，前次III级问题报告出具时间为2017年12月18日（2018年第1批）、II级问题报告出具时间分别为2017年12月21日（2018年第4批）、2018年4月16日（2018年第5批）、2018年4月24日（2018年第6批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
235	信一电力设备有限公司	抽检不合格：2019/8/30抽检中，供江苏公司的JP柜产品布线、操作性能和功能保护管试验项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存综合配电箱
236	徐州新电高科电气有限公司	抽检不合格：2019/4/4抽检中，供江苏公司的高压开关柜产品，属于II级问题。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV开关柜
237	徐州新电高科电气有限公司	整改未完成：2018/12/5抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月，处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
238	许继变压器有限公司	抽检不合格：2019/7/22抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品短路承受能力试验不合格试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
239	烟台北海电气有限公司	抽检不合格：2019/2/1抽检中，供江苏公司的低压开关柜产品，属于III级问题。	2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	低压开关柜
240	烟台北海电气有限公司	抽检不合格：2019/4/24抽检中，供江苏公司的环网箱产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
241	扬州北辰电气集团有限公司	抽检不合格：2019/4/4抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
242	仪征市宏鑫变压器有限公司	抽检不合格：2019/4/28抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
243	宜兴市兴益特种变压器有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV变压器2018/12/3产品外施耐压试验（例行）、短路承受能力试验（特殊）不合格。已于2019/4/24-2019/8/23暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
244	英大电力装备有限公司	抽检不合格：2019/7/4抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
245	英立(江苏)机电有限公司	抽检不合格：2019/6/28抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品公称壁厚、公称内径、材料环刚度项目不合格III级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
246	长江电气集团股份有限公司	抽检不合格：2019/7/16；2019年9月10日抽检中，供江苏公司的JP柜产品柜体尺寸、厚度，柜体厚度不合格，电气间隙和爬电距离：相与相之间（浪涌保护器回路小型断路器进线端B、C相之间）的电气间隙和爬电距离低于要求值试验项目不合格III级，II级。六个月累计出现2次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批，本次为7月III级问题、9月II级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
247	浙江百固电气科技股份有限公司	抽检不合格：2019/8/29抽检中，供江苏公司的二次设备产品柜体尺寸、厚度、材质检测：箱体厚度不符合要求，项目不合格。试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱



248	浙江晨光电缆股份有限公司	抽检不合格：2019/3/13抽检中，供江苏公司的架空绝缘导线产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。	2019年6月19日-2019年12月18日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV导线
249	浙江谷元电力科技有限公司	抽检不合格：2019/4/12抽检中，供江苏公司的箱式变电站产品，属于Ⅲ级问题。六个月累计出现1次Ⅱ级问题，1次Ⅲ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV箱变
250	浙江谷元电力科技有限公司	整改未完成：供江苏公司的配电箱（JP柜）2018/11/7产品布线、操作性能和功能、箱体及铜材材质检查不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配网设备协议库存综合配电箱
251	浙江宏途电气科技有限公司	抽检不合格：2019/4/2抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅱ级问题，1次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第3批。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
252	浙江江变科技有限公司	抽检不合格：2018/8/30抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。六个月内累计出现1次Ⅲ级、4次Ⅱ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年6月19日（2018年第8批）、Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月25日（2018年第6批）、2018年6月4日（2018年第7批）、2018年8月23日（2018年第9批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
253	浙江江山变压器股份有限公司	抽检不合格：2018/11/2抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅲ级问题。六个月内累计出现1次Ⅲ级、4次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年7月9日（2018年第8批）、2018年8月22日（2018年第9批）、2018年9月14日（2018年第10批），前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年10月20日（2018年第11批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类
254	浙江灵通道路设施股份有限公司	抽检不合格：2019/6/28抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品导管尺寸、导管材料性能试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
255	浙江凌克电气有限公司	抽检不合格：2019/3/18抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存综合配电箱
256	浙江吕氏管业有限公司	抽检不合格：2018/9/25抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品，属于Ⅱ级问题。六个月内累计出现2次Ⅲ级、2次Ⅰ级问题，前次Ⅰ级问题报告出具时间2018年7月20日（2018年第8批），Ⅲ级问题报告出具时间2018年7月23日（2018年第7批）、2018年8月3日（2018年第9批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
257	浙江绿丰电气有限公司	抽检不合格：2019/4/15抽检中，供江苏公司的JP柜产品防护等级验证，电气间隙与爬电距离验证不合格试验项目不合格Ⅱ级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存综合配电箱
258	浙江派尔电气有限公司	抽检不合格：2019/6/13抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品短路承受能力试验不合格试验项目不合格Ⅲ级。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
259	浙江永裕金具有限公司	抽检不合格：2019/4/3抽检中，供江苏公司的金具产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现1次Ⅱ级问题，1次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存金具
260	浙江浙通管业有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018/8/3产品压扁试验不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
261	浙江置电非晶电气股份有限公司	抽检不合格：2019/4/28抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于Ⅱ级问题。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
262	镇江华科通信设备有限公司	抽检不合格：2019/7/25；2019/6/28；2019/8/8抽检中，供江苏公司的电缆保护管产品公称内径项目不合格，压扁试验、落锤冲击试验项目不合格，导管材料密度、环刚度、维卡软化温度试验不合格，试验项目不合格Ⅲ级，Ⅲ级，Ⅱ级。六个月累计出现3次Ⅱ级问题，2次Ⅲ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第3批、2019年第4批，本次为6月Ⅲ级问题、7月Ⅲ级问题、8月Ⅱ级问题。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年。	所有物资品类

263	正泰电气股份有限公司	抽检不合格：2019年7月16日；2019/8/8；2019/9/12抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品“短路承受能力试验不合格”温升试验低压绕组温升超标，短路试验后低压侧绝缘子断裂，短路试验后雷电冲击试验B相击穿、外施耐压试验，高压侧电压升到29.8kV击穿短路承受能力试验项目不合格，试验项目不合格III级，II级，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，本次为7月III级问题、8月II级问题、9月III级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
264	中安(常州)电气有限公司	抽检不合格：2019/3/22抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于III级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
265	中安达电气科技股份有限公司	抽检不合格：2019/6/10抽检中，供江苏公司的金具产品，属于II级问题。	2019年8月1日-2019年11月30日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存金具
266	中电华骋科技有限公司	抽检不合格：2019/5/16抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第1批、2019年第3批。	2019年8月1日-2020年7月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
267	中复碳芯电缆科技有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2017年4月产品因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的，已于2017/8/21-2017/10/20暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年8月21日-2017年10月20日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV导地线
268	中骏电气(泉州)有限公司	抽检不合格：2019/9/7抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品短路承受能力试验不合格试验项目不合格III级。六个月累计出现2次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批、前次III级问题为2019年第4批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
269	中缆集团有限公司	整改未完成：供江苏公司的架空绝缘导线2018年12月产品自5月份以来，供应部收到1个区域配送中心反映该供应商供应的物资未按期交货投诉。5月31日，徐州区域配送中心约谈供应商，供应商承诺时间无法满足项目需求。6月12日，供应部约谈供应商，供应商承诺时间无法满足项目需求完成供货。且未交货数额较大，对配农网工程建设造成影响，已于2019/3/7-2019/5/6暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年5月6日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV导地线
270	中能电气股份有限公司	抽检不合格：2018/9/17抽检中，供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，属于II级问题。六个月内累计出现3次II级、1次III级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年5月8日（2018年第8批）、2018年8月28日（2018年第10批），III级问题报告出具时间为2018年4月18日（2018年第7批）。	2019年1月30日-2020年1月29日在江苏公司招标中列入黑名单1年。	所有物资品类
271	中网电力科技有限公司	抽检不合格：2019/8/7抽检中，供江苏公司的柱上负荷开关产品机械特性和机械操作试验不合格试验项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存负荷开关
272	中兆培基(北京)电气有限公司	抽检不合格：2019/5/5抽检中，供江苏公司的10kV变压器产品，属于II级问题。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV配变
273	重庆瑞普电气实业股份有限公司	整改未完成：供江苏公司的低压电力电缆2019年1月产品自5月份以来，供应部收到1个区域配送中心反映该供应商供应的物资未按期交货投诉。6月12日，供应部约谈供应商，供应商无法按承诺日期完成供货。且未交货数额较大，对配农网工程建设造成影响。已于2019/3/7-2019/5/6暂停相应物资品类中标资格2个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年5月6日在江苏公司招标中暂停相应物资品类中标资格2个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆
274	重庆星特龙实业有限公司	整改未完成：供江苏公司的电缆保护管2018年9月14日产品尺寸、维卡软化、密度项目不合格；尺寸、维卡软化、密度项目不合格，已于2019/3/7-2019/9/6暂停中标资格6个月。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
275	珠海康晋电气股份有限公司	抽检不合格：2019/4/29抽检中，供江苏公司的柱上断路器产品，属于II级问题。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。	配网设备协议库存10（20）kV断路器