

# 附件 1

## 国网山东省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2019-11

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	保定永生水泥制品有限公司	供山东聊城、淄博公司锥形水泥杆抽检发现较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停水泥杆中标资格。	协议库存水泥杆
2	海阳市正宇塑胶有限公司	供山东德州电缆保护管抽检发现质量问题，2019年4月12日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供山东淄博公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
3	河北广通电信电力器材有限公司	供山东烟台公司钢芯铝绞线抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年1月5日暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
4	湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司	供山东烟台公司 10kV 电力电缆抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年1月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
5	江苏鸿翔电缆有限公司	供山东日照公司 10kV 架空绝缘导线抽检发现较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
6	联峰电缆有限公司	供山东济南公司低压电力电缆抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年1月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
7	威海市广通塑胶制品有限公司	供山东德州、济南、潍坊公司电缆保护管6个月内累计发现4次一般质量问题。	2019年11月6日-2020年11月5日黑名单1年的处理。	所有品类
8	无锡市华美电缆有限公司	供山东泰安、济南公司低压电力电缆6个月内累计发现2次质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
9	无锡市宇盛线缆有限公司	供山东济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
10	无锡市远登电缆有限公司	供山东济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
11	无锡市长城电线电缆有限公司	供山东济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年3月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
12	宜昌信通电缆有限公司	供山东菏泽公司低压电力电缆抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年1月5日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
13	山东菲达电器有限公司	供山东济南公司 10kV 变压器抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年1月5日暂停 10kV 变压器中标资格。	10kV 变压器

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
14	保定德利盛电器有限公司	供山东济南公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
15	北京华电美仪电气科技有限公司	供山东济南公司低压开关柜抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 5 日暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
16	湖北网安科技有限公司	供山东济南公司环网箱抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 5 日暂停 10kV 环网柜(箱)中标资格。	协议库存 10kV 环网柜(箱)
17	山东恒瑞德电气设备有限公司	供山东枣庄公司低压电容器柜抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停低压电容器柜中标资格。	协议库存低压电容器柜
18	圣享集团有限公司	供山东济南公司配电箱抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 5 日暂停配电箱中标资格。	配电箱
19	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	供山东济南公司配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停配电箱中标资格。	配电箱
20	扬州北辰电气集团有限公司	供山东济南公司低压开关柜抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
21	营东电缆有限公司	供山东菏泽公司 10kV 电力电缆抽检发现质量问题，2019 年 5 月 15 日起暂停电缆中标资格，处理期内，供山东济南公司 10kV 电力电缆抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
22	中能电气股份有限公司	供山东济南公司低压开关柜抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
23	保定双强电器设备有限公司	供山东青岛公司连接金具抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 5 日暂停金具中标资格。	协议库存金具
24	江苏兆邦电力器材有限公司	供山东菏泽公司拉线金具抽检发现质量问题，2019 年 5 月 15 日起暂停协议库存金具中标资格，处理期内，供山东东营公司连接金具抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停金具中标资格。	协议库存金具
25	金锚电力控股有限公司	供山东青岛公司连接金具抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 5 日暂停金具中标资格。	协议库存金具
26	泰州市线路器材有限公司	供山东烟台公司拉线金具抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 5 日暂停金具中标资格。	协议库存金具
27	永固集团股份有限公司	供山东泰安公司连接金具抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 3 月 5 日暂停金具中标资格。	协议库存金具

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
28	中国能源建设集团南京线路器材有限公司	供山东青岛公司连接金具抽检发现一般质量问题。	2019年11月6日-2020年1月5日暂停金具中标资格。	协议库存金具
29	利锐特电气有限公司	2019年9月, 供山东聊城公司三相1表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
30	盛锋电力科技有限公司	2019年9月, 供山东潍坊公司三相1表位非金属计量箱降低断路器电流规格及分断能力指标, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
31	浙江绿丰电气有限公司	2019年9月, 供山东聊城公司单相6表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
32	安庆金科高压电器有限公司	2019年9月, 供山东聊城公司三相1表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
33	河北民辉电气设备制造有限公司	2019年9月, 供山东潍坊公司三相1表位非金属计量箱降低断路器电流规格及分断能力指标, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
34	滨州市新东方电子工程有限公司	2019年9月, 供山东青岛公司三相1表位非金属计量箱降低断路器电流规格及分断能力指标属于严重质量问题; 供枣庄公司单相12表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
35	山东金人电气有限公司	2019年9月, 供山东淄博公司单相9表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构, 且更换开关品牌, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
36	鲁电集团有限公司	2019年9月, 供山东聊城公司单相6表位非金属计量箱降低导线线径, 更换开关品牌, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
37	山东盛恒电力设备有限公司	2019年9月, 供山东淄博公司单相6表位非金属计量箱更换开关品牌, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
38	浙江南腾电气有限公司	2019年9月, 供山东青岛公司单相9表位非金属计量箱降低箱体材质厚度, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
39	江西伊发电力科技股份有限公司	2019年9月, 供山东枣庄公司单相4表位非金属计量箱降低导线线径, 属于严重质量问题。	2019年9月20日-2020年3月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
40	圣亨集团有限公司	2019年9月, 供山东青岛公司单相12表位非金属计量箱采用1P断路器, 属于较严重质量问题。	2019年9月20日-2020年1月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
41	浙江百固电气科技股份有限公司	2019年9月, 供山东威海公司单相4表位非金属计量箱缺少集中器开关, 属于较严重质量问题。	2019年9月20日-2020年1月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
42	湖北盛佳电器设备有限公司	2019年9月, 供山东青岛公司单相9表位非金属计量箱无采集器开关, 属于较严重质量问题。	2019年9月20日-2020年1月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
43	上海今雄电力器材有限公司	2019年9月,供山东泰安公司单相12表位非金属计量箱采用1P断路器,属于较严重质量问题。	2019年9月20日-2020年1月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
44	祥兴电气有限公司	2019年9月,供山东滨州公司单相6表位非金属计量箱采用1P断路器,属于较严重质量问题。	2019年9月20日-2020年1月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
45	山东驰戈电气设备有限公司	2019年9月,供山东东营公司单相9表位非金属计量箱缺少集中器开关,属于较严重质量问题。	2019年9月20日-2020年1月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
46	上海德澜电气集团有限公司	2019年9月,供山东临沂公司单相6表位非金属计量箱导轨为非金属,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
47	浙江共同电子科技有限公司	2019年9月,供山东青岛公司三相1表位非金属计量箱采为拼接式接插件,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
48	山东五洲电气股份有限公司	2019年9月,供山东东营公司单相9表位金属计量箱缺少遮阳盖,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
49	浙江豪龙模业有限公司	2019年9月,供山东聊城公司单相6表位非金属计量箱采用导线非BVR线,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
50	河南许继仪表有限公司	2019年9月,供山东日照公司单相9表位非金属计量箱缺少天线吸盘,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
51	达得利电力设备有限公司	2019年9月,供山东聊城公司单相6表位非金属计量箱采用导线非BVR线,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
52	可若瑞娜电气有限公司	2019年9月,供山东聊城公司单相9表位非金属计量箱采用导线非BVR线,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
53	浙江北岛科技有限公司	2019年9月,供山东威海公司单相9表位非金属计量箱采用导线非BVR线,且缺少天线吸盘,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
54	江西明泰电气设备有限公司	2019年9月,供山东威海公司单相12表位非金属计量箱缺少天线吸盘,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
55	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	2019年9月,供山东日照公司单相9表位非金属计量箱缺少天线吸盘,属于一般质量问题;供山东德州公司单相6表位非金属计量箱导线非BVR线,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
56	沃尔科电气有限公司	2019年9月,供山东聊城公司单相4表位非金属计量箱缺少天线吸盘,属于一般质量问题;供山东泰安公司单相4表位非金属计量箱锁鼻厚度不够,属于一般质量问题。	2019年9月20日-2019年11月19日在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
57	保定意源达电力设备制造有限公司	供山东青岛公司10kV变压器抽检发现一般质量问题。	自2019年8月19日起暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
58	河北佳兴电力设备有限公司	供山东济宁公司10kV隔离开关抽检发现一般质量问题。	自2019年8月19日起暂停10kV隔离开关中标资格。	10kV隔离开关

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
59	湖南湖电电力设备有限公司	供山东青岛公司 10kV 交流避雷器抽检发现较严重质量问题。	2019 年 8 月 19 日-2019 年 12 月 18 日暂停 10kV 交流避雷器中标资格。	10kV 交流避雷器
60	莱芜鲁能开源集团电器有限公司	供山东济宁公司 10kV 变压器抽检发现较严重质量问题。	2019 年 8 月 19 日-2019 年 12 月 18 日暂停 10kV 变压器中标资格。	10kV 变压器
61	山东菲达电器有限公司	供山东济南公司低压开关柜抽检发现较严重质量问题。	2019 年 8 月 19 日-2019 年 12 月 18 日暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
62	天津市宜北电力设备有限公司	供山东烟台公司 10kV 隔离开关抽检发现一般质量问题。	自 2019 年 8 月 19 日起暂停 10kV 隔离开关中标资格。	10kV 隔离开关
63	长城电器集团上海有限公司	供山东聊城公司 10kV 变压器抽检发现较严重质量问题。	2019 年 8 月 19 日-2019 年 12 月 18 日暂停 10kV 变压器中标资格。	10kV 变压器
64	保定方圆电力线路器材有限公司	供山东淄博公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题，2019 年 7 月 31 日-2019 年 9 月 30 日暂停 10kV 柱上变压器台成套设备中标资格，处理期内，供滨州公司 10kV 柱上变压器台成套设备再次发生不良行为。	2019 年 8 月 19 日-2020 年 1 月 30 日暂停 10kV 柱上变压器台成套设备中标资格。	10kV 柱上变压器台成套设备
65	江苏江阴华明电气设备有限公司	供山东莱芜公司低压开关柜抽检发现一般质量问题，自 2019 年 5 月 15 日起暂停低压开关柜中标资格，处理期内，供淄博公司低压开关柜再次发生不良行为。	2019 年 8 月 19 日-2019 年 12 月 18 日暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
66	杭州浩飞管业有限公司	供山东聊城公司电缆保护管抽检不合格，2019 年 4 月 12 日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供临沂公司同类产品再次发生不良行为。	2019 年 8 月 19 日-2019 年 12 月 18 日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
67	山东昌泰电力科技有限公司	供山东烟台、东营公司电缆保护管抽检不合格，2019 年 7 月 31 日-2020 年 1 月 31 日暂停电缆附件中标资格，处理期内供青岛公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 8 月 19 日-2020 年 5 月 31 日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
68	江苏中煤电缆有限公司	供山东菏泽公司 1kV 架空绝缘导线抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停 1kV 架空绝缘导线中标资格，处理期内同类物资再次发生不良行为。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
69	苏州龙兴线缆有限公司	供山东临沂、日照公司电缆保护管抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格，处理期内同类物资再次发生不良行为。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
70	河北天创电气材料制造有限公司	供山东潍坊公司交流三相隔离开关抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停交流三相隔离开关中标资格，处理期内，同类产品再次发生不良行为。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日起暂停 10kV 隔离开关中标资格	10kV 隔离开关
71	环欧电气有限公司	供山东潍坊公司交流三相隔离开关抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停交流三相隔离开关中标资格，处理期内，同类产品再次发生不良行为。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日起暂停 10kV 隔离开关中标资格	10kV 隔离开关

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
72	浙江飞龙管业有限公司	供山东滨州公司电缆保护管抽检发现较严重质量问题，2019年5月15日-2019年9月14日暂停电缆附件中标资格，处理期内，供烟台公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019年7月31日-2020年1月14日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
73	烟台络盛塑料管材有限公司	供山东日照公司电缆保护管抽检发现一般质量问题，2019年5月15日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供临沂、淄博公司电缆保护管发生一般质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
74	保定冀开电力器材有限公司	供山东烟台公司10kV三相隔离开关抽检发现一般质量问题，2019年6月12日-2019年8月11日暂停10kV隔离开关中标资格，处理期内，同类物资再次发生不良行为。	2019年7月31日-2019年12月11日暂停10kV隔离开关中标资格。	10kV隔离开关
75	保定双强电器设备有限公司	供山东淄博公司协议库存复合绝缘子抽检发现一般质量问题。	2019年7月31日-2019年9月30日暂停复合绝缘子中标资格。	协议库存复合绝缘子
76	北京华电瑞通电力工程技术有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
77	贵州长征电力设备有限公司	供山东淄博公司10kV环网柜（箱）抽检发现一般质量问题。	自2019年7月31日起暂停10kV环网柜（箱）中标资格。	10kV环网柜（箱）
78	湖南湘能智能电器股份有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
79	济宁圣地电力设备有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
80	江苏东峰电缆有限公司	供山东济宁公司10kV电缆抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
81	聊城鑫大变压器有限公司	供山东威海公司10kV配变抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
82	鲁特电工股份有限公司	供山东菏泽公司10kV柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	自2019年7月31日起暂停10kV柱上变压器台成套设备中标资格。	10kV柱上变压器台成套设备
83	山东宏祥电力科技有限公司	供山东淄博公司10kV柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	自2019年7月31日起暂停10kV柱上变压器台成套设备中标资格。	10kV柱上变压器台成套设备
84	苏州东源天利电器有限公司	供山东聊城公司10kV变压器抽检发现一般质量问题。	自2019年7月31日起暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
85	天铂电力有限公司	供山东淄博公司10kV环网柜（箱）抽检发现一般质量问题。	自2019年7月31日起暂停10kV环网柜（箱）中标资格。	10kV环网柜（箱）
86	威海鲁能电气有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
87	无锡市新宇线缆有限公司	供山东烟台公司协议库存10kV导地线抽检一般质量问题。	2019年7月31日-2019年11月30日暂停导地线中标资格。	协议库存导地线

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
88	徐州金晨塑业有限公司	供山东枣庄公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	自 2019 年 7 月 31 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
89	烟台东源电力电气设备有限责任公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
90	宜昌市东明电气有限责任公司	供山东菏泽公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现较严重质量问题。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日暂停 10kV 柱上变压器台成套设备中标资格。	10kV 柱上变压器台成套设备
91	远程电缆股份有限公司	供山东烟台公司 10kV 架空绝缘导线抽检发现较严重质量问题。	2019 年 7 月 31 日-2019 年 11 月 30 日暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
92	长城电器集团上海有限公司	供山东潍坊公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	2019 年 7 月 31 日起暂停 10kV 柱上变压器台成套设备中标资格。	10kV 柱上变压器台成套设备
93	深圳熠飞科技有限公司	供应商拒绝山东公司检查核实相关资料。	2019 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
94	庆云大蕴电力科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
95	山东省阳信神州电力器材有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
96	扬州格瑞斯电气有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
97	山东驰戈电气设备有限公司	供应商拒绝山东公司检查核实相关资料。	2019 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
98	威海必拓电力科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
99	山东国网政源电力工程有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
100	上海奥觉电力科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
101	青岛鑫弛消防科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
102	山东巨嘉电气有限公司	供应商拒绝山东公司检查核实相关资料。	2019 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
103	江苏普汇电气科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
104	辽宁中兴线缆有限公司	供山东聊城公司 10kV 架空绝缘导线抽检发现一般质量问题。	2019 年 6 月 12 日-2019 年 8 月 11 日暂停导地线中标资格。	协议库存导地线

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
105	滨州领安电力设备有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中，提供虚假信息。	2019 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日中列入黑名单	所有物资
106	山东大华电器有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中，提供虚假信息。	2019 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日列入黑名单	所有物资
107	山东海兰德电气有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中，提供虚假信息。	2019 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日列入黑名单	所有物资
108	山东鑫隆管业有限公司	供山东聊城公司电缆保护管抽检不合格，2019 年 4 月 12 日-2019 年 6 月 11 日暂停电缆附件中标资格，处理期内，供淄博公司电缆保护管抽检发现较严重质量问题。	2019 年 5 月 15 日-2019 年 11 月 14 日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
109	河南华通电缆股份有限公司	供山东济宁公司低压电力电缆抽检不合格，自 2018 年 12 月 27 日起暂停低压电力电缆中标资格，处理期内，供济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
110	苏州华能高分子材料有限公司	供山东日照、烟台公司电缆保护管抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供德州公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
111	浙江群英控股有限公司	供山东东营、济宁公司电缆保护管抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供淄博公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
112	镇江华科通信设备有限公司	供山东烟台公司电缆保护管抽检不合格，2018 年 12 月 27 日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供德州公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
113	宜昌市东明电气有限公司	供山东泰安公司 10kV 变压器抽检发现较严重质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停 10kV 变压器中标资格。	10kV 变压器
114	安徽明福电缆有限公司	供山东滨州公司 1kV 架空绝缘导线抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
115	河南华通电缆股份有限公司	供山东东营公司 10kV 架空绝缘导线抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
116	河南科电碳纤维复合材料有限公司	供山东聊城公司 10kV 架空绝缘导线抽检发现一般质量问题，两次复检仍不合格。	2019 年 5 月 15 日起暂停导地线中标资格。	协议库存导地线
117	苏州东亚电力设备有限公司	供山东济南公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
118	潍坊东方钢管有限公司	供山东济南公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
119	营东电缆有限公司	供山东烟台、济宁公司 10kV 架空绝缘导线 6 个月内累计抽检发现 2 次一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停导地线中标资格。	协议库存导地线



序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
120	浙江亘古电缆股份有限公司	供山东潍坊、济宁公司 10kV 电力电缆 6 个月内累计抽检发现 2 次一般质量问题。	2019 年 5 月 15 日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
121	山东成武天润管业有限公司	供山东菏泽公司电缆保护管抽检不合格	2019 年 4 月 12 日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
122	山东海云电力科技有限公司	供山东菏泽公司电缆保护管抽检不合格	2019 年 4 月 12 日起集中招标中暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
123	浙江万吉通信器材有限公司	供山东威海公司电缆保护管抽检不合格	2019 年 4 月 12 日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
124	杭州鑫璐实业有限公司	供山东威海公司电缆保护管抽检不合格	2019 年 4 月 12 日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
125	河北来旺塑胶制品有限公司	供山东东营公司电缆保护管抽检不合格	2019 年 4 月 12 日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
126	广州市辉特电气有限公司	2019 年 3 月在参加国网山东省电力公司 2019 年电商化竞争性谈判中提供虚假质量管理体系认证证书	2019 年 4 月 12 日-2022 年 4 月 11 日取消所有物资中标资格	所有物资类别
127	安吉兴华电力管道股份有限公司	供山东威海、淄博、菏泽公司等多地工程电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
128	河北天能电力器具制造有限公司	供山东滨州公司电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
129	江苏易成电力器材有限公司	供山东烟台公司电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
130	青岛元鼎集团有限公司	供山东烟台公司电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
131	山东华通玻璃钢有限公司	供国网山东淄博公司电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
132	上海贝思特管业有限公司	供山东淄博公司电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
133	苏州国宇碳纤维科技有限公司	供山东淄博、济宁、日照等多地工程项目的电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日-2019 年 12 月 26 日取消所有物资中标资格	所有物资
134	潍坊达通管业有限公司	供山东济宁公司电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
135	浙江吕氏管业有限公司	供日照、济宁、德州、莱芜等多地工程项目电缆保护管抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日-2019 年 12 月 26 日取消所有物资中标资格	所有物资
136	潍坊昌安金具铁塔有限公司	供山东济宁公司 10kV 钢管杆（桩）抽检不合格。	2018 年 12 月 27 日起暂停 10kV 钢管杆（桩）中标资格	10kV 钢管杆（桩）

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
137	烟台东源电缆有限公司	供山东菏泽公司低压电力电缆产品抽检不合格。	2018年9月30日起暂停低压电力电缆中标资格。	低压电力电缆
138	山东鲁电天目电力科技有限公司	经核实，该公司在山东公司2017年第一批配网材料招标投标文件和2017年联合资格预审申请文件中部分合同业绩与事实不符。	2018年2月27日-2021年2月26日取消所有物资品类中标资格。	所有物资品类
139	山东阳谷电缆集团有限公司	在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中，山东阳谷电缆集团有限公司提供的资格预审文件中《证明函件》与国网公司下发的证明函件中“资质核实信息汇总表”不一致。	2018年1月1日-2020年12月31日取消所有物资品类中标资格。	所有物资品类
140	山东省呈祥电工电气有限公司	供山东聊城公司电缆保护管抽检不合格。	2017年10月1日起暂停电缆保护管中标资格。	电缆保护管
141	山东鲁能日和控股有限公司	供山东聊城公司10kV变压器抽检不合格，且整改后仍不合格。	2017年6月1日起暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
142	江苏超能电缆有限公司	供山东公司10kV电力电缆抽检不合格。	2013年3月起暂停10kV电力电缆中标资格。	10kV电力电缆
143	滨州吉德电力器材有限公司	在山东公司2013年第一批协议库存招标中，存在串标行为。	2013年3月起取消所有物资中标资格。	所有物资