

国网浙江省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-01

序号	供应商名称	公示不良行为描述	处理措施	处理范围
1	浙江浦成电气有限公司	该供应商供国网浙江公司的电能计量箱，2019年8月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
2	浙江鸿顺实业有限公司	该供应商供国网浙江公司的铁塔，2019年10月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	铁塔
3	浙江共同电子科技有限公司	该供应商供国网浙江公司的电能计量箱，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
4	浙江东跃电力科技有限公司	该供应商供国网浙江公司的低压开关柜，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	低压开关柜
5	浙江东跃电力科技有限公司	该供应商供国网浙江公司的电缆分支箱，2019年12月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
6	浙江昌泰电力电缆有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV电力电缆，2019年12月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆
7	长园电力技术有限公司	该供应商供国网浙江公司的环网柜，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV环网柜（箱）
8	希格玛电气(珠海)有限公司	该供应商供国网浙江公司的环网柜，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV环网柜（箱）
9	天津平高智能电气有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV变压器，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV配变
10	上升电力科技有限公司	该供应商供国网浙江公司的拉线金具，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存金具
11	萍乡市锦宏瓷业有限公司	该供应商供国网浙江公司的线路柱式瓷绝缘子，2019年8月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存瓷绝缘子
12	宁波新天用电线电缆实业有限公司	该供应商供国网浙江公司的低压电力电缆，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆
13	江苏铭安电气有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV变压器，2019年12月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV配变

14	苏州科陆东自电气有限公司	该供应商供国网浙江公司的柱上负荷开关，2019年10月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存负荷开关
15	江苏中天伯乐达变压器有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV变压器，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV配变
16	湖南兴诚电瓷电器有限公司	该供应商供国网浙江公司的线路柱式瓷绝缘子，2019年9月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存瓷绝缘子
17	河北金力电缆有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV电力电缆，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电缆
18	重庆泰山电缆有限公司	该供应商供国网浙江公司的架空绝缘导线，2019年9月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网协议库存导线
19	浙江亘古电缆股份有限公司	该供应商供国网浙江公司的电力电缆，2019年8月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因1次III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电缆
20	浙江绿丰电气有限公司	该供应商供国网浙江公司的低压开关柜，2019年10月抽检发现存在较严重质量问题。本次处理是因1次II级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	低压开关柜
21	长江电气集团股份有限公司	该供应商供国网浙江公司的电能计量箱，2019年9月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因2次III级质量问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
22	金湖县金苹果水泥制品有限公司	该供应商供国网浙江公司的锥形水泥杆，2019年10月抽检发现存在较严重质量问题。本次处理是因1次II级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存水泥杆
23	金冠电气股份有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV变压器，2019年10月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因2次III级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV配变
24	黄冈东源电业集团有限公司	该供应商供国网浙江公司的电缆分支箱，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因2次III级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
25	华威博奥电力设备有限公司	该供应商供国网浙江公司的电缆分支箱，2019年11月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因2次III级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
26	浙江伏尔特电器有限公司	该供应商供国网浙江公司的避雷器，2019年9月抽检发现存在较严重质量问题。本次处理是因1次II级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存避雷器
27	浙江科祥电力器材有限公司	该供应商供国网浙江公司的电缆保护管，2019年12月抽检发现存在较严重质量问题。本次处理是因2次II级问题。	2020年1月2日-2020年7月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件

28	杭州介通电缆保护管有限公司	该供应商供国网浙江公司的电缆保护管，2019年12月抽检发现存在一般质量问题。	按国网公司统一处罚，在公司招标采购中永久列入黑名单	配网设备协议库存电缆附件
29	北京合纵科技股份有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV变压器，2019年10月抽检发现存在一般质量问题。本次处理是因3次III级问题。	2020年1月2日-2020年7月1日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV配变
30	浙江昌泰电力电缆有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的集束绝缘导线检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV导线
31	南京自强铁路车辆配件有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的环网柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10（20）kV环网柜
32	辽宁华骋电气有限公司	2019年10月抽检中，供国网浙江公司的低压开关柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	低压开关柜
33	杭州世创电子技术股份有限公司	2019年7月抽检中，供国网浙江公司的低压电容器柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存低压电容器柜
34	辽宁华骋电气有限公司	2019年10月抽检中，供国网浙江公司的低压电容器柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存低压电容器柜
35	南京普瑞电力科技有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的柱上断路器检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）kV断路器
36	上海德澜电气集团有限公司	2019年8月抽检中，供国网浙江公司的电缆分支箱检测不合格，属于一般质量问题。6个月内累计出现2次一般质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
37	南京大手笔电子科技有限公司	2019年10月抽检中，供国网浙江公司的低压开关柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	低压开关柜
38	浙江东跃电力科技有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的低压电容器柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存低压电容器柜
39	德勒科技有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的低压开关柜检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	低压开关柜
40	浙江东跃电力科技有限公司	2019年8月抽检中，供国网浙江公司的配电箱检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存综合配电箱
41	浙江宏祥金具有限公司	2019年8月抽检中，供国网浙江公司的耐张线夹检测不合格，属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存金具

42	火炬电气集团有限公司	2019年9月抽检中, 供国网浙江公司的耐张线夹检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存金具
43	浙江万胜智能科技股份有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
44	长江电气集团股份有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
45	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
46	上海德澜电气集团有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
47	浙江腾飞电器有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
48	宁波恒力达科技有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
49	河南帷幄电气有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
50	杭州顺欣电气制造有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
51	杭州炬华科技股份有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
52	福建和盛塑业有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
53	浙江白云源电气有限公司	2019年8月抽检中, 供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存电能计量箱
54	杭州鸿顺管业有限公司	2019年9月抽检中, 供国网浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
55	华威博奥电力设备有限公司	2019年7月抽检中, 供国网浙江公司的电缆分支箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年11月6日-2020年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件

56	山东迪米特电气有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于一般质量问题。6个月内累计出现2次一般质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
57	北京合纵科技股份有限公司	2019年8月抽检中，供国网浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于一般质量问题。6个月内累计出现2次一般质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
58	浙江双星水泥制品有限公司	2019年7月抽检中，供国网浙江公司的锥形水泥杆检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存水泥杆
59	大江控股集团电力科技有限公司	2019年9月抽检中，供国网浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
60	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	2019年7月抽检中，供国网浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
61	浙江亘古电缆股份有限公司	2019年8月抽检中，供国网浙江公司的架空绝缘导线检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月6日-2020年03月5日在公司招标采购中暂停中标资格	配网物资协议库存10(20)kV导线
62	杭州介通电缆保护管有限公司	2019年8月抽检中，供国网浙江公司的电缆保护管检测不合格，属于较严重质量问题。	按国网公司统一处罚，在公司招标采购中永久列入黑名单	黑名单
63	上海凯道电子科技有限公司	2019年3月，供国网浙江公司的信息系统运维服务发生违法转包行为。	2019年11月6日-2020年11月3日在公司招标采购中列入黑名单	黑名单
64	保定意源达电力设备制造有限公司	2019年7月抽检中，供浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于一般质量问题。6个月内累计出现2次一般质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
65	杭州浩飞管业有限公司	2019年5月抽检中，供浙江公司的电缆保护管检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
66	北京合纵科技股份有限公司	2019年7月抽检中，供浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
67	德勒科技有限公司	2019年6月抽检中，供浙江公司的低压电容器柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存低压电容器柜
68	德勒科技有限公司	2019年6月抽检中，供浙江公司的低压开关柜检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	低压开关柜
69	福建裕能电力成套设备有限公司	2019年4月抽检中，供浙江公司的配电箱检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存综合配电箱

70	杭州百诺电力科技有限公司	2019年5月抽检中, 供浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
71	黄冈东源电业集团有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的电缆分支箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
72	江西浙丰管业有限公司	2019年4月抽检中, 供浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
73	南京盖迪电力器材有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的10kV钢管杆(桩)检测不合格, 属于一般质量问题; 10kV钢管杆(桩) 2019年6月因供应商原因延期交货, 影响工程进度。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存钢管杆
74	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的10kV变压器检测不合格, 属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
75	上海德澜电气集团有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的电缆分支箱检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
76	苏州佳通科技股份有限公司	2019年4月抽检中, 供浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
77	浙江灵通道路设施股份有限公司	2019年5月抽检中, 供浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
78	杭州世创电子技术股份有限公司	2019年8月抽检中, 供浙江公司的低压开关柜检测不合格, 属于一般质量问题	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	低压开关柜
79	浙江南腾电气有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的低压开关柜检测不合格, 属于较严重质量。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	低压开关柜
80	浙江万吉通信器材有限公司	2019年5月抽检中, 供浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件
81	浙江维博电力金具有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的绝缘穿刺线夹检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网物资协议库存金具
82	中气电力装备有限公司	2019年6月抽检中, 供浙江公司的低压电容器柜检测不合格, 属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存低压电容器柜
83	杭州大成管业有限公司	2019年5月抽检中, 供浙江公司的电缆保护管检测不合格, 属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件

84	浙江永固输配电设备有限公司	2019年7月抽检中，供浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于较严重质量问题。	2019年09月03日-2020年01月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
85	火炬电气集团有限公司	供浙江公司的耐张线夹2019年7月因供应商原因延期交货，影响工程进度。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网物资协议库存金具
86	浙江电力变压器有限公司	2019年5月抽检中，供浙江公司的低压开关柜检测不合格，属于一般质量问题	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	低压开关柜
87	山东迪米特电气有限公司	2019年6月抽检中，供浙江公司的10kV变压器检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10(20)kV配变
88	浙江科易电气有限公司	2019年7月抽检中，供浙江公司的耐张线夹检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网物资协议库存金具
89	华仪电气股份有限公司	2019年6月抽检中，供浙江公司的低压电容器柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存低压电容器柜
90	华仪电气股份有限公司	2019年5月抽检中，供浙江公司的低压开关柜检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	低压开关柜
91	华仪电气股份有限公司	2019年6月抽检中，供浙江公司的20kV单相隔离开关检测不合格，属于一般质量问题。	2019年09月03日-2019年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格	20kV交流单相隔离开关
92	杭州浩飞管业有限公司	抽检电缆保护管显示公称内径，维卡软化温度，密度不合格。	根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二的规定，在公司电缆附件招标中暂停中标资格。处理时间自2019年04月27日-2019年06月26日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆附件
93	保定意源达电力设备制造有限公司	抽检10kV变压器显示局部放电试验不合格。	根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司10kV配变招标中暂停中标资格。处理时间自2019年05月21日-2019年09月20日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	10kV配变
94	浙江兴隆管业有限公司	抽检电缆保护管显示壁厚、公称内径、环刚度、维卡软化温度、密度不合格。	按国网公司统一处罚。2019年4月1日-2020年3月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。	电缆附件
95	浙江谷元电力科技有限公司	抽检高压熔断器显示触头接触性能检查、载熔件互换性检查不合格。	按国网公司统一处罚。2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
96	苏州华能高分子材料有限公司	抽检电缆保护管显示壁厚、公称内径不合格。	按国网公司统一处罚。2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
97	杭州富阳科威钢业有限公司	抽检电缆保护管显示壁厚、公称内径、承口深度、环刚度、维卡软化温度、密度不合格。	按国网公司统一处罚。2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

98	杭州介通电缆保护管有限公司	抽检电缆保护管显示公称壁厚、压扁试验不合格。	按国网公司统一处罚。在公司系统招标采购中列入永久黑名单。	所有品类
99	浙江万吉通信器材有限公司	抽检电缆保护管显示公称内径、公称壁厚、维卡软化温度、密度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2019年01月23日-2020年01月22日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
100	无锡市新阳光电缆有限公司	抽检10kV电力电缆显示绝缘层热延伸试验不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司10kV电力电缆招标中暂停招标资格。处理时间自2019年01月23日-2020年01月22日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	10kV电力电缆
101	浙江谷元电力科技有限公司	抽检柱上断路器显示工频耐压试验、雷电冲击试验不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司柱上断路器招标中暂停招标资格。处理时间自2018年12月25日-2019年12月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	柱上断路器
102	安吉中电网络工程有限公司	省公司专项抽检电缆保护管显示壁厚不合格。该供应商电缆保护管延期交货，影响工程施工进度。	按浙江公司第八批处罚措施执行。处理时间自2018年11月20日-2019年11月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
103	浙江谷元电力科技有限公司	该供应商高压熔断器延期交货，被多家业主单位投诉。抽检高压熔断器显示材质、厚度及镀银厚度不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司高压熔断器招标中暂停中标资格。处理时间自2018年12月25日-2019年04月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	高压熔断器
104	北海银河开关设备有限公司	抽检10kV箱式变电站显示变压器压力密封试验不合格。	按国网公司统一处罚。2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
105	浙江纳德机电股份有限公司	该供应商水泥制品，拉盘未按图纸制作，判定为不合格产品。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条的规定，在公司杆塔类招标中暂停中标资格。处理时间自2018年12月21日-2019年02月20日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	杆塔类
106	浙江兴隆管业有限公司	该供应商电缆保护管延期交货，影响工程施工进度。省公司专项抽检电缆保护管显示公称内径不合格。	按浙江公司2018年第七批处罚措施执行。处理时间自2018年9月21日-2019年9月20日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
107	浙江灵通道路设施股份有限公司	省公司专项抽检电缆保护管显示外观、壁厚、公称内径不合格。	按浙江公司2018年第七批处罚措施执行。处理时间自2018年9月21日-2019年9月20日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
108	浙江谷元电力科技有限公司	省公司专项抽检低压开关柜显示防护等级试验、保护电路有效性试验、温升试验不合格。	按浙江公司2018年第七批处罚措施执行。处理时间自2018年9月21日-2019年9月20日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	低压开关柜
109	浙江谷元电力科技有限公司	该供应商JP柜延期交货，影响工程施工进度。省公司专项抽检JP柜显示保护电路有效性不合格。	按浙江公司2018年第六批处罚措施执行。处理时间自2018年9月12日-2019年9月11日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	JP柜
110	杭州富阳科威钢业有限公司	省公司专项抽检电缆保护管显示外观、公称内径、维卡软化温度、密度试验不合格。	按浙江公司2018年第八批处罚措施执行。处理时间自2018年11月20日-2019年11月19日结束，其中2018年11月19日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
111	杭州联通管业有限公司	省公司专项抽检电缆保护管显示公称内径、公称壁厚、维卡软化温度、压扁试验不合格。	按国网公司统一处罚。2018年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

112	江西浙丰管业有限公司	省公司专项抽检电缆保护管显示公称内径不合格。	按国网公司统一处罚。2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
113	浙江浙通管业有限公司	省公司专项抽检电缆保护管显示壁厚、内径、维卡软化温度、密度不合格。	按国网公司统一处罚。2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
114	杭州介通电缆保护管有限公司	省公司专项抽检显示压扁试验不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	按国网公司统一处罚。2018年12月1日-2019年5月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格	电缆附件
115	施恩禧电气(中国)有限公司	抽检10kV三相隔离开关显示开关触头镀银层厚度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司10kV三相隔离开关招标中暂停招标资格。处理时间自2018年12月14日-2019年12月13日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	10kV三相隔离开关
116	杭州富阳科威钢业有限公司	抽检电缆保护管显示维卡软化温度、密度测度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年11月20日-2019年11月19日结束，其中2018年11月19日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
117	安吉中电网络工程有限公司	抽检电缆保护管显示尺寸检查、公称壁厚不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年11月20日-2019年11月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
118	福建和盛塑业有限公司	抽检电缆保护管显示公称内径不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年11月20日-2019年11月19日结束，其中2018年11月20日-2019年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
119	信承瑞技术有限公司	该供应商供应的10kV电力电缆严重延期交货，影响工程进度。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司10kV电力电缆招标中暂停中标资格。处理时间自2018年11月20日-2019年1月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	10kV电力电缆
120	浙江意通汽车有限公司	该供应商供应的普通客车使用中发现多项故障。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司车辆招标中暂停中标资格。处理时间自2018年11月20日-2019年1月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	车辆
121	兴乐集团有限公司	该供应商中标国网浙江省电力有限公司电力电缆类物资后，因资金问题无法执行合同，导致合同解除。	按国网公司统一处罚。处理时间自2018年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
122	浙江谷元电力科技有限公司	抽检低压开关柜显示防护等级不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司低压开关柜招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月25日-2019年9月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	低压开关柜
123	浙江灵通道路设施股份有限公司	抽检电缆保护管显示公称内径检测不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月25日-2019年9月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
124	浙江浙通管业有限公司	抽检电缆保护管显示维卡软化温度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月25日-2019年9月24日结束，其中2018年9月25日-2019年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
125	杭州富阳科威钢业有限公司	抽检电缆保护管显示维卡软化温度试验不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月25日-2019年9月24日结束，其中2018年8月1日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管

126	杭州联通管业有限公司	抽检电缆保护管显示力学性能环刚度、维卡软化温度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月25日-2019年9月24日结束，其中2018年8月1日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
127	浙江兴隆管业有限公司	抽检电缆保护管显示壁厚、密度、维卡软化温度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月25日-2019年9月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
128	浙江开成电缆制造有限公司	抽检低压电力电缆显示直流电阻检测不合格、红芯导体表面严重氧化。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司低压电力电缆招标中暂停中标资格。处理时间自2018年9月25日-2018年11月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	低压电力电缆
129	浙江谷元电力科技有限公司	抽检JP柜显示柜体材质及尺寸、保护电路有效性试验不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司JP柜招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月20日-2019年9月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	JP柜
130	浙江灵通道路设施有限公司	抽检电缆保护管显示直流电阻不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格。处理时间自2018年9月20日-2019年9月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
131	河北众能电力器材有限公司	抽检金具显示握力不合格。	现按国网公司统一处罚。2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	金具
132	信承瑞技术有限公司	厂内抽检电力电缆显示绝缘材料不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司电力电缆招标中暂停中标资格。处理时间自2018年9月20日-2018年11月19日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电力电缆
133	杭州联通管业有限公司	抽检电缆保护管显示公称壁厚、公称内径、维卡软化温度、密度不合格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司电缆保护管招标中暂停招标资格处理时间自2018年6月25日-2019年6月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
134	浙江浙通管业有限公司	抽检电缆保护管显示维卡软化温度不合格。	按国网公司统一处罚。2018年1月29日-2019年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	电缆保护管
135	河北众能电力器材有限公司	抽检金具显示直流电阻不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条的规定，在公司金具招标中暂停中标资格。处理时间自2018年6月25日-2018年12月24日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具
136	淮安市淮阴清江变压器有限公司	抽检10kV变压器显示存在“铝代铜”问题。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十六条的规定，在浙江公司范围内处理该供应商列入黑名单3年。处理时间自2018年6月6日-2021年6月5日。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	全部物资
137	连云港石港高压电瓷有限公司	抽检瓷绝缘子显示机械破坏负荷试验项目不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据加大供应商不良行为处罚力度工作要求，在浙江公司绝缘子招标中暂停招标资格处理时间自2018年6月6日-2019年6月5日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	绝缘子
138	河北众能电力器材有限公司	抽检金具显示直流电阻试验不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条的规定，在公司金具招标中暂停中标资格。处理时间自2018年4月8日起到2018年10月7日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具
139	河北众能电力器材有限公司	抽检金具显示杂质含量不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条的规定，在公司金具招标中暂停中标资格。处理时间自2018年2月7日起到2018年8月6日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具

140	浙江浙通管业有限公司	抽检电缆保护管显示公称内径不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条的规定，在公司电缆保护管招标中暂停中标资格。处理时间自2018年2月7日起到2018年8月6日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
141	浙江浙通管业有限公司	抽检电缆保护管显示壁厚、公称内径、维卡软化不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条的规定，在公司电缆保护管招标中暂停中标资格。处理时间自2017年12月19日起到2018年6月18日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
142	杭州江南电缆有限公司	抽检电力电缆显示直流电阻试验不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条的规定，在公司电力电缆中暂停中标资格。处理时间自2017年12月19日起到2018年6月18日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电力电缆
143	河北众能电力器材有限公司	金具送检发现无标识被退回。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十四条的规定，在公司金具招标中暂停中标资格。处理时间自2017年12月19日起到2018年4月18日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具
144	河北众能电力器材有限公司	抽检金具显示杂质含量不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司金具招标中暂停中标资格。处理时间自2017年12月12日起到2018年2月11日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具
145	杭州江南电缆有限公司	抽检电力电缆显示直流电阻试验、绝缘层厚度、绝缘层偏心率不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十四条的规定，在公司电力电缆招标中暂停中标资格。处理时间自2017年12月12日起到2018年4月11日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电力电缆
146	连云港石港高压电瓷有限公司	抽检绝缘子显示热镀锌层厚度不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司绝缘子招标中暂停中标资格。处理时间自2017年12月12日起到2018年2月11日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	绝缘子
147	浙江浙通管业有限公司	抽检电缆保护管显示公称内径不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十四条的规定，在公司电缆保护管招标中暂停中标资格。处理时间自2017年12月12日起到2018年4月11日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
148	浙江浙通管业有限公司	抽检该供应商电缆保护管显示壁厚、公称内径、维卡软化温度不合格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第十八条的规定，在公司电缆保护管招标中暂停该供应商中标资格。处理时间自2017年11月2日起到2018年1月1日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电缆保护管
149	浙江白云源电气有限公司	抽检该供应商低压开关柜，显示防护等级不合格、保护电路有效性不合格。目前企业已注销。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第十八条的规定，在公司低压开关柜招标中暂停该供应商中标资格。处理时间自2017年10月13日起到2017年12月12日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	低压开关柜
150	杭州江南电缆有限公司	抽检该供应商电缆，显示直流电阻不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第十八条的规定，在公司10kV电力电缆招标中暂停该供应商中标资格。处理时间自2017年10月13日起到2017年12月12日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	10kV电力电缆
151	浙江晴朗电气有限公司	该供应商在2017年配（农）网资质能力核实中提供虚假发票、合同，业绩造假。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，取消该供应商中标资格三年。处理时间自2017年8月30日起到2020年8月29日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物资品类
152	天虹电气有限公司	三个项目单位抽检该金具发现握力不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十条的规定，在公司配网金具招标中暂停该供应商中标资格。处理时间自2017年6月12日起到2017年12月11日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具
153	天虹电气有限公司	浙江公司在2016年9月抽检3组金具握力不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十条第二款“6个月内同类物资累计出现3次因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的”，暂停中标资格6个月。处理时间自2017年1月10日起到2017年7月9日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具

154	北京仪能科思科技发展有限公司	质量、履约问题拒不整改。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十一条第四款，“存在质量履约问题拒不整改”，中取消该供应商中标资格1年。处理时间自2017年1月10日起到2018年1月9日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	变电在线监测装置
155	上海海兰电气有限公司	质量、履约问题拒不整改。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十一条第四款，“存在质量履约问题拒不整改”，中取消该供应商中标资格1年。处理时间自2017年1月10日起到2018年1月9日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	变电在线监测装置
156	上海智光电力技术有限公司	质量、履约问题拒不整改。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十一条第四款，“存在质量履约问题拒不整改”，中取消该供应商中标资格1年。处理时间自2017年1月10日起到2018年1月9日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	变电在线监测装置
157	天虹电气有限公司	浙江公司在2016年11月抽检3组金具握力不合格。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十条第二款“6个月内同类物资累计出现3次因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的”，暂停中标资格6个月。处理时间自2017年2月15日起到2017年8月14日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	金具
158	杭州亿古科技有限公司	发现该供应商在ZBGW16-002-003包1电能质量在线监测装置项目的应标文件中提供的资质文件不属实。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条的规定，在公司招标中暂停该供应商所有物资品类中标资格3年。处理时间自2016年7月27日起到2019年7月26日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	电能质量在线监测
159	宁波汇金水泥制品有限公司	该供应商在公司2015年配网线路材料协议库存（新增批次）招标采购中业绩造假。	按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第十九条第（一）款规定，该行为属于在招标活动中提供虚假信息或证明文件。决定对该供应商在公司所有物资品类的招标中取消中标资格2年。处理时间自2016年1月5日起到2018年1月4日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物资品类
160	海盐汇祥新型建材科技有限公司	该供应商在公司2015年配网线路材料协议库存（新增批次）招标采购中业绩造假。	按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第十九条第（一）款规定，该行为属于在招标活动中提供虚假信息或证明文件。决定对该供应商在公司所有物资品类的招标中取消中标资格2年。处理时间自2016年1月5日起到2018年1月4日结束。在此期间没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	所有物资品类