

采购清单及技术要求

序号	物料编码	物料描述	数量	单位	详细技术要求	验收方法及 配套质量证明资料	包装运输 等其他要求	备注
1	100968510	DCS 端子板 NTR005	2	PC	型号: ABB DCS 控制系统 NTR005 端子板 兼容 IMDS014 需提供原厂家出货证明	需要产品合格证明		
2	102033991	中间继电器 \C5-M10DX\24VDC	6	PC	线圈电压: 24VDC 额定负载: 400VAC/16A 220VDC/10A 最大吸合时间: 20ms 最大释放时间: 10ms	需要产品合格证明		
3	101909554	331-1kf02-0AB0	3	PC	8 通道 输入类型及范围: 电压 1-5V、0-10V、±50mV、±500mV、±1V、±5V、±10V/电流 ±20mA、0-20mA、4-20mA/电阻 600Ω、6kΩ/热电阻: Pt100 (-200~850℃) AD 转换精度: 13 位	需要产品合格证明		
4	101059992	电动执行装置\IQ25	1	SET	1、提供阀体连接的加工支架及连接件; 2、需提供厂家出货证明及厂家授权书; 3、供电电源 380VAC。	需要产品合格证明		
5	100135630	不锈钢管 \14\3\1Cr18Ni9Ti	60	KG	1、4*25=100 米或者 6*17=102 米长的无缝不锈钢管; 2、直径Φ14mm, 管壁厚度 3mm; 3、提供产品质检报告。	需要产品合格证明		
6	100652795	不锈钢管 \20\3\1Cr18Ni9Ti	180	KG	1、4*25=100 米或者 6*17=102 米长的无缝不锈钢管; 2、直径Φ20mm, 管壁厚度 3mm; 3、提供产品质检报告。	需要产品合格证明		
7	101248713	摄像头\DS-2CE56F5P-IT3	5.000	TAI	1、模拟摄像头 DS-2CE56F5P-IT3; 2、有效像素 1305*1049; 3、有红外摄像、自动补光功能; 4、带安装支架; 5、镜头为 6mm。	需要产品合格证明		
8	101719791	摄像头\DS-2CE16C3T-IT3	5.000	TAI	1、模拟摄像头 DS-2CE16C3T-IT3; 2、有效像素 1296*732; 3、有红外摄像、自动补光功能; 4、带安装支架; 5、镜头为 6mm。	需要产品合格证明		
9	101026840	摄像头\DS-2AE7162-A	3	TAI	1、机型: 球机; 2、模拟摄像头; 3、有效像素 PAL: 976 (H) *582 (V) /NTSC: 976 (H) *494 (V); 4、有红外摄像、自动补光功能; 5、带安装支架。	需要产品合格证明		
10	101279105	截止阀\IV16MBW316H / 416-10-GP-ST	30	PC	1、材质: 316H; 压力等级: 6000Psi; 焊接方式: 对焊; 口径 DN10; 温度 649℃; 2、需提供原产地证明、报关单。	需要产品合格证明		
11	102034639	截止阀 \UB16MBW316H-10-GP-ST-	10	PC	1、材质: 316H; 压力等级: 10000Psi; 焊接方式: 对焊; 口径 DN10; 温度 649℃; 2、需提供原产地证明、报关单。	需要产品合格证明		

		10K						
12	100519428	标签\合格证\40*25MM	20000	PC	颜色: 绿色 规格: 40*25mm 内容: 包含编号、检定日期、有效日期、 检定人、等级	需要产品合格证明		
13	101672366	火焰检测设备\火焰电视 监视系统\FTV-C1-60	3	SET	1、高温内窥式动态火焰电视监视系统; 2、 FTV-C1-60° 转角, 电动滑车进退, 适用于 电站锅炉; 3、带空气压缩罐和空气过滤器;	需要产品合格证明		
14	102018500	CEMS 伴热电缆 \JC-800-S02-T	100	M	1、高温型伴热电缆; 2、加热温度 180℃; 3、内含 2 根 Φ8 取样管; 4、供电电压 220VAC	需要产品合格证明		
15	102034193	控制柜风扇 \AA1282MB-ATGL5\230VAC \ADDA	30	PC	型号: AA1282MB-ATGL5 转速: 3500 风量: 0~200CFM 供电电压: 220VAC	需要产品合格证明		
16	101818583	控制柜风扇 \SJ1725HA2\220V-240V~A C\50/60Hz0. 4A	10	PC	型号: SJ1725HA2 供电电压: 220VAC	需要产品合格证明		
17	101843025	控制柜风扇 \109E1224H101/DC24V/0. 3A/ABB	10	PC	型号: 109E1224H101 转速: 1500rpm/min 以下 电机功率: 6W 供电电压: 24VDC	需要产品合格证明		
18	101348823	PLC 主机 CPU\CPU224CN214-1BD23- 0XB8\SIEMEN	1	PC	输入/输出数量: 14 输入/10 输出 可扩展模块数量: 7 6 个高速计数器、2 路高速脉冲输出、1 个 RS485 通讯/编程口、具有 PPI 通讯协议 供电电压: 220VAC	需要产品合格证明		
19	102034331	PH 电极\XT-H332	2	PC	贵阳学通 H332 PH 表探头 测量范围: 0~14	需要产品合格证明		
20	102034328	PH 电极线\H332-DJX	1	PC	贵阳学通 PH 探头专用连接线	需要产品合格证明		
21	101204027	PH 分析仪 \H336-PT100\0~14PH	3	PC	贵阳学通 H336 PH 表探头 测量范围: 0~14	需要产品合格证明		
22	101212824	交通器材\车辆扫描主机 \M6E-MF4E ISO18000-6C	2	PC	电源输入: 12V 3A	需要产品合格证明		

部门负责人:

李宁 (H)

专业:

李宁

班组:

李洪生

日期: 2020.3.10