

电力电缆采购要求

1. 总体要求

1.1 本此采购的所有电缆应选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。

1.2 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。铜导体材料为无氧圆铜杆，单股导体。电缆导体的材料为无氧铜。

1.3 绝缘的电特性和物理特性应符合国家标准和 IEC 标准的要求。

1.4 屏蔽

(1) 导体屏蔽

电缆应有导体屏蔽，导体屏蔽应为挤包的半导体层。导体屏蔽用的半导体料应是交联型的或者是非交联型的。半导体层应均匀地包覆在导体上，表面应光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

(2) 绝缘屏蔽

电缆必须有绝缘屏蔽。

(3) 金属屏蔽

电缆必须有金属屏蔽层。

1.5 本技术文件中涉及的电缆型式为:RVSP 国标屏蔽双绞线（总线）。

2. 供货范围

物料编码	物料描述	单位	数量	备注
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	15,136	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	2,048	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	42,560	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	8,352	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	15,072	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	43,584	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	3,920	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	13,376	

101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	8,032	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	1,152	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	208	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	3,472	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	144	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	1,056	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	40,000	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	2,224	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	6,400	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	1,552	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	2,384	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	3,360	
101729266	电力电缆\RVSP\2*0.75MM2\0.38 / 0.66KV	米	2,144	

3. 供货周期

合同签订完成后 15 个工作日内完成全部供货，由供货方负责将电力电缆运送至热力公司指定位置并负责货物的装卸工作。

李生 侯海斌